



LEGENDA OZNACZEŃ:

- Ø50 stal
- INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO GZ50 WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU
UWAGA: ZA GAZOMIERZAMI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE NA TWARDO LUB NA ZACISK
- R.O.
- INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO GZ50 WEWNĄTRZ BUDYNKU Z RUR STALOWYCH CZARNYCH BEZ SZWU
UWAGA: ZA GAZOMIERZAMI DOPUSZCZA SIE WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE NA TWARDO LUB NA ZACISK
- ELEMENTY AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO DLA POM. KUCHNI
- PODSTROPOWE CZUJKI CH4
 - ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY ODCINAJĄCY MAG-3 DN50
 - SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY
 - MODUŁ STEROWANIA SYSTEMEM ASBIG Z ZASILACZEM I BUFOREM
- G6-130
- GAZOMIERZ MIECHOWY TYPU G6-130 MIECHOWY
MONTAŻ ZE STELAŻEM ORAZ ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI
- G1
- PION GAZOWY

UWAGI:

- INSTALACJĘ PRZED GAZOMIERZAMI NALEŻY WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU ŁĄCZONYCH PRZEZ SPAWANIE GAZOWE.
- INSTALACJĘ ZA GAZOMIERZEM MOŻNA WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANYCH TWARDYCH ŁĄCZONYCH LUTEM TWARDYM LUB ZŁĄCZKAMI ZACISKOWYMI Z ETESTEM DO GAZU.
- PRZEJŚCIA PRZE ŚCIANY NALEŻY WYKONAĆ W RURRACH OCHRONNYCH STALOWYCH O ŚREDNICY DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH OD CHRONIONEJ RURY ZAŚ PRZESTRZEŃ POMIĘDZY NIMI NALEŻY WYPEŁNIĆ MATERIAŁEM TRWALE PLASTYCZNYM.
- PRZEWODY GAZOWE NALEŻY PROWADZIĆ W GÓRNEJ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, BEZPOŚREDNIO POD STROPEM.
- POMIESZCZENIA PRZEZ KTÓRE PRZECHODZĄ PRZEWODY GAZOWE LUB ZAMONTOWANE SĄ URZĄDZENIA GAZOWE POWINNY MIEĆ CO NAJMNIEJ WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ LUB MECHANICZNĄ.

tytuł rysunku	INSTALACJA GAZU ROZWINIĘCIE			
	opracował	mgr inż. Jarosław FISCHER	nr upr.	podpis
	projektował	inż. Marcin LUCZAK	SLK/1999/PWOS/07	
	sprawił	mgr inż. Krzysztof GRUSZKA	71/96	
obiekt	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO DAWNEJ SZKOLE PSP NR 6 NA CELE SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "DUGNAD".			
inwestor	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle		stadium	nr projektu
			PROJEKT WYKONAWCZY	363.07.2022.SK
				data 03.2023
				arkusz A3 [297x420]
	BAUREN BAUREN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Świerkłańska 12, 44 - 200 Rybnik tel/fax: 32 4225137, bauren@bauren.pl		branża	numer rysunku
			SANITARNA	
			skala	
			1:75	IS.25.R1