







OZNACZENIA


-  Uniwersalna czujka ciepła TUN–4046
-  Optyczna czujka dymu DOR–4046
-  Izotopowa czujka dymu DIO–4046 ze wskaźnikiem zadziałania
-  Ręczny ostrzegacz pożaru ROP–4001M
-  Izotopowa czujka dymu DIO–4046



Element kontrolno sterujący EKS–4001



Zasilacz sieciowy ZSP 135–D–3A–1



Chwytnik elektromagnetyczny GT 50 R089 ze zwoz GT 50R6



przewód YnTKSYekw 1*2*1

LICZBY PRZY CZUJKACH :
pierwsza – numer pętli dozorowej
druga – numer czujki w pętli dozorowej

Investor: Szpital Wojewódzki w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7	SKALA 1:100
Nazwa rys: Plan Instalacji – SAP Budynek B rzut II piętra REHABILITACJA i REUMATOLOGIA	Rysunek nr 1
Projektował: inż. Mieczysław Urbaniak upr. nr 378/89/WŁ	Luty 2017