

- oprawa nastropowa LED 80W z kloszem opalizowanym i siatką ochronną
- oprawa w sufitach podwieszanych LED 40W z kloszem opalizowanym
- oprawa nastropowa LED 40W z kloszem opalizowanym
- oprawa ewakuacyjna
- wypust zasilający oświetlenie panela przyłóżkowego
- łącznik świecznikowy Legrand Cariva
- łącznik pojedynczy podtynkowy Legrand Cariva
- łącznik pojedynczy schodowy Legrand Cariva
- łącznik pojedynczy podtynkowy IP 44
- łącznik pojedynczy lampy bakteriobójczej w czerwonej ramce

Oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne (oznaczone TOA) muszą posiadać atesty CNBOP oraz być podłączone Oprzewodowanie dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych układać do centralnej baterii - stanowiącej oddzielne opracowanie. w oddzielnych korytkach o odporności ogniowej 90min. Osprzęt mocujący powyższe trasy kablowe o odporności ogniowej 90min.

- lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania 2x30W
- oprawa natynkowa LED 40W IP 65
- oprawa natynkowa LED 10W z kloszem opalizowanym
- oprawa natynkowa LED 40W W z kloszem opalizowanym
- oprawa natynkowa plafon LED 8W IP65
- oprawa kinkietowa 1x11W IP44
- wentylator kanałowy z cz. wilgotności i opóźnieniem zał. z ośw.

T..A - obwód zasilania nocny-sterowanie centralne
T..R - obwód zasilania rezerwowy
T..N - obwód zasilania nierezerwowy

UWAGA:

Łączniki oświetlenia w miarę możliwości montować w odległości 40cm od przycisków i kasowników instalacji przyzywowej.

ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ I ODDZIAŁ REUMATOLOGICZNY	luty 2017 r.	
Sieradz, ul. Armii Krajowej 7		
mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska	67/01/WŁ	
mgr inż. Piotr Borkiewicz	LOD/0767/POOE/07	
Rzut II piętra bloku B	skala 1:100	nr rys. **E1**
OŚWIETLENIE		