



**Aglomeracja
Wrocławska**



Gmina Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 308-48-00
fax (71) 312-70-68
www.wiszniamała.pl

Wisznia Mała 18.10.2024r.

RI.271.22.24

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krzyżanowicach, gm. Wisznia Mała - Etap I.**”

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r poz. 1320) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza wiatę rowerową wykonaną z profili stalowych zamiast drewnianych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wiatę rowerową wykonaną z profili stalowych.

Pytanie nr 2

Czy poliwęglan lity może zostać zastąpiony poliwęglanem komorowym 8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wiatę rowerową wykonaną z poliwęglanu komorowego gr. min.8mm. Płyta zamknięta od góry i dołu profilem poliwęglanowym lub innym rozwiązaniem systemowym zabezpieczającym płytę przed czynnikami zewnętrznymi.

Pytanie nr 3

Czy wiaty może zostać osadzona na gotowych fundamentach prefabrykowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza wiatę rowerową osadzoną na gotowych fundamentach prefabrykowanych.

WÓJT GMINY

Jakub Bronowicki