



Spółka Wodno - Ściekowa „PROSNA”

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2A
adres do korespondencji: 63-322 Gołuchów, Kuchary 52



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Ldz.: 496 /2022

Kalisz, 2022-11-30

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO"

62-800 Kalisz; ul. Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
e-mail: biuro@primeko.com.pl

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Nowych Skalmierzycach w zakresie włączenia do istniejącego kolektora tłocznego ze Skalmierzyc

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.11.2022r, w sprawie uzgodnienia włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do kolektora tłocznego 2x220mm, w istniejącej komorze nr W22 przy Biobloku w Nowych Skalmierzycach, Spółka Wodno-Ściekowa „Prosna” informuje, że **opiniuje pozytywnie wniosek**, pod warunkiem:

- 1) Wykonania szczelnego przejścia rurociągu włączeniowego DN200 do komory W22 za pomocą łańcucha uszczelniającego,
- 2) Poinformowania Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” przed rozpoczęciem prac, w celu uzgodnienia planowanych działań.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

Jerzy Czuba

telefon 62 769 66 00 (01)
fax 62 769 66 02
e-mail sekretariat@prosna.com.pl
www.prosna.com.pl

NIP 618-13-52-182
REGON 001239045
konto bankowe PEKAO S.A. 19 1240 2946 1111 0010 9370 3841

