

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja bloku nr 3 na potrzeby Oddziału Klinicznego Pediatrii - etap I."** – znak sprawy 13/13PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13

Dzień dobry.

Proszę o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W dokumentacji dla systemu sygnalizacji pożaru brak jest lokalizacji dla centrali systemu. Proszę o wskazanie miejsca montażu centrali.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z uzupełnieniem dokumentów z dnia 17.05.2023 r. zamieszczony na stronie postępowania pod nazwą UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III.

2. W przedmiarze w pozycji 71 zapisano „Dostawa i montaż – Przycisk przywołanie sznurkowy”- 14szt. W dokumentacji na rys. E-19, E-20, E-21, E-22, E-23 pokazano schemat instalacji przyzywowej. Z załączonych schematów wynika, że system ten ma być zainstalowanych w 50 miejscach (parter, III piętro, IV piętro). Zgodnie z tymi schematami projektant przewidział montaż: 86 szt przycisków wzywających , 50 szt przycisków – kasowanie, 50 szt modułów sygnalizacyjnych, 5 szt paneli informacyjnych. W przedmiarze robót ujęto dostawę i montaż 14 szt przycisków wzywających, 12 szt modułów sygnalizacyjnych, 3 szt paneli informacyjnych.

Czy Zamawiający wynikające różnice w urządzeniach wykona we własnym zakresie czy rezygnuje z ich montażu ?

W przypadku konieczności montażu wszystkich wykazanych na schematach urządzeń prosimy o skorygowanie również ilości przewodów w stosunku do wykazanych w przedmiarze oraz poprawienie pozycji 71,72,73 w załączonym do SWZ przedmiarze.

W projekcie elektrycznym brak rysunków z usytuowaniem miejsc dla zainstalowania urządzeń instalacji przyzywowej .Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności, uzupełnienie rysunków i poprawienie przedmiaru robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z uzupełnieniem dokumentów z dnia 17.05.2023 r. zamieszczony na stronie postępowania pod nazwą UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III.

3. W projekcie elektrycznym zamieszczono rys. E-16 pn. Widok rozdzielni TBN2M napięcia separowanego IT". Oprócz tego rysunku w załączonym do SWZ projekcie brak schematu ideowego tej rozdzielni , w przedmiarze robót brak pozycji kosztorysowych uwzględniających nakłady robót związane z jej wykonaniem i montażem. W opisie do projektu nie ma żadnych informacji technicznych na temat tej rozdzielni. Prosimy o informację czy rozdzielnia ta jest przedmiotem zamówienia, a jeżeli jest proszę o dostarczenie pełnych informacji technicznych w

zakresie jej wyposażenia oraz miejsca usytuowania w obiekcie i sposobu jej zasilania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z uzupełnieniem dokumentów z dnia 17.05.2023 r. zamieszczony na stronie postępowania pod nazwą UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III.

4. W projekcie elektrycznym zamieszczono rys. E-15 pn. Schemat rozdzielni zapięcia separowanego dla kondygnacji 3 i 4. W opisie do tej dokumentacji w rozdziale 4 „Zasilanie budynku w energię elektryczną „, zapisano : projektuje się nowe tablice bezpiecznikowe (między innymi) Tablica bezpiecznikowa TBNS2 – 2 piętra napięcia separowanego, Tablica bezpiecznikowa TBNS3 – 3 piętra napięcia separowanego.

W przedmiarze robót załączonym do SWZ w pozycji 12 zapisano „ Dostawa i montaż – Rozdzielnia TBNS2 wraz z osprzętem jak na schematach” (przypominamy; ten symbol tablicy dotyczy 2 piętra).

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy tymi zapisami, poprawienie przedmiaru robót i odpowiedź jaka tablica ma być ujęta w przedmiarze robót, przy czym dla realizacji tablic TBNS2 i TBNS3 brak schematów elektrycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z uzupełnieniem dokumentów z dnia 17.05.2023 r. zamieszczony na stronie postępowania pod nazwą UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III.

5. W przedmiarze dla systemu monitoringu brak jest pozycji dla wyceny monitora.

Czy Zamawiający rezygnuje jego montażu, a jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru i określenie parametrów technicznych dla monitora ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zależności do zastosowania sytemu prosimy o przedstawienia monitora kompatybilnego z systemem monitoringu.

6. W przedmiarze robót elektrycznych ujęto w pozycji 32 „ Dostawę i montaż centrali monitorowania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych”. W opisie do projektu elektrycznego w rozdziale 6.2 projektant zapisał „Zabudowane oprawy powinny być wyposażone w układ autotestu.....”. Na temat centrali monitorowania opraw projektant nic nie pisze. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający podtrzymuje zapis w poz. 32 przedmiaru robót o montażu takiej centrali czy nie? Montaż centrali monitorowania opraw wymaga układania dodatkowej instalacji przewodowej i określenia miejsca jej usytuowania oraz poprawienia przedmiaru robót.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, zamawiający podtrzymuje przedmiot robót takiej centrali.

7. Jakie parametry techniczne powinien spełniać SwitchPOE +24 porty ?

Brak takich danych w projekcie elektrycznym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z uzupełnieniem dokumentów z dnia 17.05.2023 r. zamieszczony na stronie postępowania pod nazwą UZUPEŁNIENIE SCHEMATÓW III.