



UWAGA:  
- kanały wentylacyjne wykonać w klasie szczelności C  
- w drzwiach wykonać podcięcie w celu zrównoważenia przepływów powietrza  
- ze względu na liczne kolizje instalacji wentylacji mechanicznej z konstrukcją budynku wszystkie przekucia i obejścia uzgodnić wg. branży architektury i konstrukcji  
- konstrukcje pod kanały wentylacyjne na dachu wg. projektu konstrukcji  
- wykonanie montażu wentylatorów dachowych wg. projektu konstrukcji

BUDYNEK SPORTOWO – REKREACYJNY SZCZURY, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI DZ. NR 117, OBRĘB 0022. AR_1, J.E.W. 301704_2		
RZUT DACHUU – INSTALACJE SANITARNE		
PROJEKTANT INŻ. TADEUSZ PIETROWIAK	upr. nr 74/69 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJA SANITARNO-KANALIZACYJNA	SKALA 1:100
SPRACOWUJĄCY MGR INŻ. WITOLD ROGALA	upr. UAN-9386/21/90 UAN-7342-55/92 PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACJA SANITARNO-KANALIZACYJNA	
ASISTENT MGR INŻ. KRZYSZTOF PIETROWIAK		
MAJ 2024		