


Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
Niezgrupowane			
1	Lampka, 3P, 230V AC	szt.	1.00
2	Przebieg przebieg DN300 15kA, klasa B+C (typ 1+2), 1P, Up=1.2kV	szt.	1.00
3	Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 303, 32A, 3P, 3kA	szt.	1.00
4	Wyłącznik nadprądowy S 301, 10A B, 1P, 6kA	szt.	5.00
5	Wyłącznik nadprądowy S 301, 16A B, 1P, 6kA	szt.	4.00
6	Wyłącznik nadprądowy S 303, 20A B, 3P, 6kA	szt.	1.00
7	Wyłącznik nadprądowy S 304, 20A B, 4P, 6kA	szt.	1.00
8	Wyłącznik nadprądowy S 304, 40A B, 4P, 6kA	szt.	1.00
9	Wyłącznik różnicowoprądowy P 302, 16A, 10mA A, 2P, 10kA	szt.	3.00

RYSUNEK NIEJEDYNOJ NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYWANY, UZUPEŁNIENIY LUB ODSŁAPIONY KOMUNIKOWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.			
		AZ USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PIOTR WOJCIECHOWSKI UL. AKACJOWA 5 63-410 GORZYCE WIELKE NIP: 622-34-75-17 TEL. 501 107 083 EMAIL: AZ_PIOTR@ILEN.PL	
TEMAT ZADANIA:			
BUDYNEK SPORTOWO – REKREACYJNY			
TEMAT RYSUNKU:			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA – ROZDZIELNA TR5			
INWESTOR:			
GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. GIMNAZJALNA 5, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI			
ADRES INWESTYCJE:			
SZCZURY, GM. OSTRÓW WIELKOPOLSKI DZ. NR 117, OBRĘB 0022, J.EW. 301704_2			
PROJEKTANT W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ			
MGR INŻ. PIOTR WOJCIECHOWSKI NR UPR. WKP/0182/POOE/20			
SKALA	DATA	BRANŻA	STADIUM
1:100	05/2024	ELEKTRYCZNA	PT
			NR RYSUNKU
			E.09