

Starcza, dnia 05.10.2020r.

**Biuro Usługowo – Projektowe „WODOPROJEKT”
mgr inż. Joanna Soluch – Kocik
ul. Podleśna 58, 42-100 Kłobuck**

dot.: warunków technicznych projektowania i realizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Widokowej w miejscowości Łysiec

Projektowany wodociąg w miejscowości Łysiec, odnoga ul. Widokowej należy realizować przez włączenie do istniejącego wodociągu w miejscowości Łysiec (ul. Widokowa).

Średnice projektowanego wodociągu winny wynikać z potrzeby zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, a ich lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp służb techniczno eksploatacyjnych przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.

Poszczególne elementy wykonać z następujących materiałów:

- projektowana sieć wodociągowa – PE,
- projektowane odejścia wodociągu – PE.

Hydranty p.poż. zaprojektować jako nadziemne, tak aby ich wydajność zabezpieczała wymagane ciśnienie do celów przeciwpożarowych. Ciśnienie dyspozycyjne wynosi 0,4 MPa.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona przez uprawnionego projektanta w zakresie sieci wodociągowych na aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych.

Projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Łysiec, odnoga ul. Widokowej należy włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej (Ø 200, PCV). Średnice projektowanej kanalizacji sanitarnej winny wynikać z potrzeby zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, a ich lokalizacja gwarantować bezkolizyjny, całodobowy dostęp służb techniczno

eksploatacyjnych przy zachowaniu normatywnych odległości od pozostałego nad i podziemnego uzbrojenia.


Poszczególne elementy wykonać z następujących materiałów:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PCV

W ciągu kanalizacji sanitarnej przewidzieć:

- studzienki kanalizacyjne żelbetowe Ø 1000mm
- studzienki kanalizacyjne PCV Ø 425 mm

Po wykonaniu projektu budowlanego należy przedstawić go inwestorowi do uzgodnienia.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Szymczyk

Znak sprawy: **GK.6630.534.2020**

Częstochowa, 2020-10-19

PROTOKÓŁz narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2020-10-19**

Wnioskodawca: Biuro Usługowo-Projektowe "WODOPROJEKT"

42-100 Kłobuck

Podleśna 58

Inwestor: Gmina Starcza

42-261 Starcza

Gminna 4

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
162	2	167/15	Starcza	Łysiec
162	2	167/7	Starcza	Łysiec
162	2	169/11	Starcza	Łysiec
162	2	317	Starcza	Łysiec
162	2	167/14	Starcza	Łysiec
162	2	169/10	Starcza	Łysiec
162	2	171/10	Starcza	Łysiec
162	2	167/8	Starcza	Łysiec
162	2	167/9	Starcza	Łysiec
162	2	167/10	Starcza	Łysiec
162	2	169/9	Starcza	Łysiec

Opis przedmiotu narady:

- 1 Przyłącze kanalizacyjne
- 2 Sieć wodociągowa
- 3 Sieć kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	TAURON DYSTRYBUCJA	TAURON Mariusz Bareła 2020-10-13 12:45:18	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

			<p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jedną/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: <ol style="list-style-type: none"> a) dla kabli 1kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
	<p>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o Oddział w Zabrze.</p>	<p>PSG Daniel Pędziwiatr</p> <p>2020-10-15 08:15:52</p>	<p>Uzgadnia się z uwagami:</p> <p>Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora. PT przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy nas powiadomić o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Częstochowie. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p>

	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.	PWiK Paweł Kwiecień 2020-10-13 11:31:13	- teren poza obszarem eksploatacji PWiKOCz S.A. w Częstochowie.
	e-REGION Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	e-Region Wojciech Labocha 2020-10-13 18:51:46	brak uwag
	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Świerklanach	GAZ SYSTEM Zbigniew Pasieka 2020-10-15 08:41:32	brak uwag
	NETIA	NETIA Marek Perliński 2020-10-15 11:04:44	brak uwag
	PERN S.A.	PERN Jadwiga Oraczewska 2020-10-15 13:07:56	brak uwag
	MIDIKO Sp. z o.o.	MIDIKO Tomasz Bacik 2020-10-16 20:10:03	brak uwag
	ORANGE Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	ORANGE Arkadiusz Domalewski 2020-10-16 08:43:12	brak uwag

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

-
- 1 Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
 - 2 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 - 3 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
-

4 Powiatowy Zarząd Dróg

5 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

6 Urząd Gminy Starcza

7 PKP S.A.
