



Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu



adresat:

BIURO INŻYNIERSKIE MK SP.J.
M. Krawczyk, K. Strzeżyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oświęcim

Nasz znak: D-T/1213/2021

Wasz znak:

Oświęcim, dnia 13.05.2021r.

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla „Przebudowy DW 948 – ul. Beskidzka w m. Grojec w granicach istniejącego pasa drogowego poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem na odc. 015 od km 4+522 do km 5+570”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2021r. w sprawie jw. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu (PWIK) informuje, że przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla zamierzonego przedsięwzięcia uzgadnia z zachowaniem poniższych uwag:

- 1) w miejscu skrzyżowania istniejącego wodociągu z planowanym do budowy chodnikiem oraz poszerzaną jezdnią, należy zachować normatywne przykrycie warstwą gruntu wodociągu,
- 2) w przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniej warstwy przykrycia gruntem, sieć wodociągową należy odpowiednio zabezpieczyć,
- 3) miejsca skrzyżowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącymi wodociągami należy odpowiednio zabezpieczyć,
- 4) w trakcie prowadzenia prac ziemnych odkładany materiał pochodzący z terenu budowy należy składować poza istniejącymi skrzynkami zasuw umożliwiając swobodny dostęp do uzbrojenia,
- 5) w przypadku konieczności określenia dokładnej głębokości posadowienia istniejących wodociągów należy wykonać wykopy kontrolne,
- 6) prace ziemne w rejonie istniejących przewodów wodociągowych należy prowadzić ręcznie w obecności pracownika PWiK,
- 7) każdorazowe odkrycie istniejącego uzbrojenia wodociągowego należy bezwzględnie zgłaszać do PWiK,
- 8) o rozpoczęciu robót w rejonie istniejących wodociągów należy powiadomić PWiK pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem,
- 9) na załączonej mapie istniejące wodociągi wraz z uzbrojeniem wkreślono linią ciągłą koloru niebieskiego.

Załącznik:

1 egz. mapy sytuacyjnej w skali 1:500

Otrzymują:

1 x Adresat,
1 x D-T - a/a.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. technicznych

Jerzy Sapyta

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Homa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim

Centrala/Sekretariat:

tel.: +48 33 843-28-14, 843-28-77

tel./fax: +48 33 843-17-15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

KRS 0000095555

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Konto: Bank Pekao S.A., nr 30 1240 4748 1111 0000 4874 8562

NIP: 549-000-17-58, REGON: 070890901

Wysokość kapitału zakładowego: 51 545 500 zł

