

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Nisku**  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.034.Zp.2022**

Nisko dnia: 27/09/2022

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę i przebudowę części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II - CZĘŚĆ I (stan surowy zamknięty)**” – znak sprawy **Z.II.260.034.Zp.2022**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1.** Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia na Roboty Budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ I .Z.II.260.034.Zp.2022 -(stan surowy zamknięty). Czy zakres robót elektrycznych dotyczy tylko instalacji odgromowej?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, zakres robót elektrycznych dotyczy tylko instalacji odgromowej.

**Pytanie nr 2.** Dotyczy postępowania, o udzielenie zamówienia na Roboty Budowlane pn. Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II CZĘŚĆ I .Z.II.260.034.Zp.2022 -(stan surowy zamknięty). Czy należy policzyć uziom otokowy czy został on wykonany we wcześniejszym etapie? - brak pozycji w przedmiarze.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:** Tak, należy policzyć uziom otokowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

**Dyrektor**  
**SPZZOZ w Nisku**  
**Paweł Tofil**  
*/podpisano elektronicznie/*