

Gmina Łapanów

Łapanów 34

32-740 Łapanów

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Łapanów.

Numer referencyjny: IFŚ.III.271.13.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Łapanów**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie ile agregatów wymaga Zamawiający w ramach tego postępowania. W przedmiarze występuję po 1 agregacie dla każdej pompowni, natomiast w zestawieniu materiałów w projekcie występują po 3 komplety dla każdej pompowni. Ponadto proszę o uszczegółowienie wymaganych parametrów jakie mają mieć dostarczone agregaty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wymaga po 1 agregacie dla pompowni tak jak jest w przedmiarze.
2. Agregat prądotwórczy o mocy podanej w przedmiarze.

Pytanie nr 2

Proszę o informację do jakiego systemu monitoringu należy wpiąć zaprojektowane pompownie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Układ zdalnego monitoringu pracy pompowni będzie realizowany poprzez sieć cyfrowej telefonii komórkowej przy pomocy modemu GPRS.

Zamawiający

ZASTĘPCA WOJTA

Andrzej Sliwa