

IZ20DS.2161.35.2022.WS.2

Ostrów Wielkopolski, 04.05.2022 r.

**Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62 – 800 Kalisz**

Uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej w drodze gminnej pod wiaduktem w km 117,819 linii kolejowej Łódź Kaliska – Tuplice w m. Nowe Skalmierzyce.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. uzgadnia projekt budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr 242 obręb Nowe Skalmierzyce z następującymi uwagami i zaleceniami:

1. Kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z projektem. Wprowadzenie zmian wymaga ponownych uzgodnień.
2. Wykonawca na 20 dni przed rozpoczęciem robót zgłosi do Zakładu Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. ul. Wolności 30, 63-400 Ostrów Wlkp. w celu ustalenia terminu rozpoczęcia i prowadzenia robót, wyznaczenia nadzoru nad robotami z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Czynności te są odpłatne.
3. Na mapie wskreślono projektowany przebieg kanalizacji kablowej światłowodu wzdłuż linii kolejowej. W załączeniu profil projektowanego przewiertu.
4. Wszelkie niezidentyfikowane kable lub inne urządzenia odkryte podczas prac należy traktować jako czynne i zgłosić ich odkrycie.
5. Prace prowadzić tak, aby nie uszkodzić wiaduktu kolejowego. Wykonawca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód spowodowanych budową kanalizacji sanitarnej.
6. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić bezpieczne warunki pracy, za co ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność.
7. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
8. Z uwagi na powstanie nowej zabudowy przy istniejącej linii kolejowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne uciążliwości powstałe w wyniku ruchu pociągów
9. Podczas odbioru robót należy przedłożyć operat pomiarowy wykonanej inwentaryzacji z części dotyczącej przebiegu kanalizacji sanitarnej pod wiaduktem kolejowym.
10. Ze względu na przebiegającą w sąsiedztwie terenu kolejowego infrastrukturę podziemną roboty ziemne muszą być uzgodnione z PKP Telkol spółka z o.o. i TK Telekom Sp. z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp. opiniuje pozytywnie możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla ww. inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice określonych w:

- 1) art. 53 ust.2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) w zakresie umożliwiającym usytuowanie budowli w odległości mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru.

2) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 ze zm.)

- § 4 ust.1 w zakresie umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego.

- § 4 ust.3 w zakresie umożliwiającym wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego.

Powyższa inwestycja, usytuowana w sąsiedztwie linii kolejowej nr 014 Łódź Kaliska – Tuplice nie będzie powodowała zagrożenia dla życia ludzi, bezpieczeństwa mienia oraz prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie będzie zakłócać działania urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego.

Zgodę na odstępstwo od uwarunkowań zawartych w ww. aktach prawnych może udzielić właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne do 04.05.2024 r.

Uwagi dodatkowe: za uzgodnienie projektu budowy kanalizacji sanitarnej zostanie wystawiona faktura w wysokości 250,00 zł plus 23% VAT.

DYREKTOR
wz *ho-wz*
Marcin Lis
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych

Załączniki :
- dokumentacja

Opracował:
Wiesław Szlachta, tel. +48 62 724 34 87
e-mail: wieslaw.szlachta@plk-sa.pl