



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 25.09.2024 r.

ON-NS. 9011.1.40.2024

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 32 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

POSTANAWIA

uzgodnić dokumentację projektową
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański (działka o nr ewid. 573/3), obręb 0017, gmina Ceków-Kolonia

Inwestor:

Gmina Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków

Jednostka projektowa:

Jarosław Grzelak Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz

z uwagami:

1. należy uzyskać ocenę higieniczną PPIS wydaną na podstawie dokumentacji projektowej zawierającej aktualne atesty higieniczne na materiały, wyroby i mieszaniny, w tym dezynfekcyjne użyte przy budowie stacji uzdatniania wody (§ 25 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi);
2. ocena powinna być poparta wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi przez wnioskodawcę, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań jakości wody, zatwierdzonym przez właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, w zakresie uzgodnionym z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym;
3. obiekt należy zgłosić do eksploatacji.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz
Seksja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 7677610 | 62 7677613
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
nadzor_zapobiegawczy.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz@SkrytkaESP

UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w dniu 10.09.2024 r. wpłynął wniosek z dnia 03.09.2024 r. oraz projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Przespolew Pański (działka o nr ewid. 573/3), obręb 0017, gmina Ceków-Kolonia.

Projekt zakłada przebudowę i budowę sieci wodociągowej z rur PEHD-RC 100 PN10 ø 110 o długości 329,4 m o połączeniach zgrzewanych, uzbrojoną w armaturę żeliwną DN100. Połączenia rur wykonane będą poprzez zgrzewanie doczołowe, a w przypadku kształtek dla połączeń z armaturą za pomocą muf elektrooporowych. Dodatkowo zaprojektowano dwa hydranty przeciwpożarowe.

Planuje się głębokość posadowienia wodociągu nie mniejszą niż 1,20 metra. Projektowane rurociągi sieci zostaną posadowione na głębokości 1,5 m p.p.t. Projektowany wodociąg zostanie podłączony do istniejącej sieci wodociągowej wyposażonej w trójnik kołnierzowy T100/100 za pomocą tulei kołnierzowej zgrzewanej TK110. We wszystkich węzłach zastosowane zostaną kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego pokryte antykorozyjną farbą epoksydową na zewnątrz i wewnątrz, skręcone śrubami nierdzewnymi. Zastosowane zostaną zasuwki równoprzelotowe, kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. Hydranty zostaną posadowione na kolanach stopowych i zabezpieczone przed uderzeniami wodnymi – blokami oporowymi. Przed hydrantem zastosowana zostanie zasuwka odcinająca.

Rurociąg wodociągowy przed włączeniem do sieci istniejącej zostanie poddany próbie szczelności oraz dezynfekcji. Projektowana sieć wodociągowa przeznaczona zostanie do zapewnienia wody na cele p.poż. i bytowo-gospodarcze obszaru inwestycji.

Z przedstawionej do zaopiniowania dokumentacji wynika, że spełnione zostaną podstawowe wymagania sanitarne określone dla tego typu obiektów i instalacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Integralną częścią opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Opinia sanitarna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Z-ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała

Otrzymują:

1. Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" Jarosław Grzelak, ul. Łódzka 210,
62-800 Kalisz

Do wiadomości:

1. aa.

A.S.