

Bydgoszcz, dn. 07.10.2024 r.

**KUJAWSKO-POMORSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI**

w Bydgoszczy  
Wydział Organizacyjny

WO.V.272.2.18.2024

**Wykonawcy**

biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

***Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów i remoncie pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu***

**Wyjaśnienia**  
**w związku z zapytaniami do treści SWZ**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 03.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie *robót budowlanych polegających na przebudowie sanitariatów i remoncie pomieszczeń biurowych w budynku Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Moniuszki 15-21 w Toruniu*. Treść zapytań oraz odpowiedzi (wyjaśnień) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następująca:

**Pyt. 1:** „W projekcie została użyta płytką ścienna o wymiarach 200x65mm. Jest to bardzo mały gabaryt , a powierzchnie ściennie duże do wyłożenia. Tak mała płytką znacznie wpłynie na czas położenia - wydłuży go, a także znacząco wpłynie na cenę wykonania. Dodatkowo w bardzo dużym stopniu zwiększy się zużycie fugi, a w użytkowaniu publicznym wpłynie również na trudności w utrzymaniu czystości spoin. Pytanie takie, czy płytkę ścienną jak i podłogową można zmienić na większy gabaryt, np. 60x60 bądź większe dostępne na rynku, co spowoduje przyspieszenie pracy i obniży kosztą

**Odp. 1:** Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru płytek ściennych do rozmiaru maks. 20x40 cm oraz płytek podłogowych do rozmiaru maks. 30x30 cm.

(podpis cyfrowy)

Z up. Dyrektora Generalnego

*Dominik Malicki*

Dyrektor  
Wydziału Organizacyjnego