



1.	grzejnik wg. projektu instalacji sanit. o grubości 11 lub 22cm, do tego wymiaru dostosować odległość osłony od ściany
2.	ściana murowana z pustaków ceram. lub żelbetowa
3.	kolki rozporowe min. 8x60 w systemie iniekcyjnym
4.	wsporniki stalowe o grubości min. 60mm
5.	śruby systemowe do zamocowania płyty do wsporników
6.	osłona grzejnikowa z płyty MDF, wzór zgodnie z załącznikami graficznym

UWAGA: We wszystkich pomieszczeniach, z wyjątkiem sali gimnastycznej dopuszcza się montaż osłon bezpośrednio na grzejnikach

BUDOWA ŻŁOBKA POPRZECZ ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W OPATOWKU	Montaż osłon grzejnikowych	skala 1:10	Załącznik Nr 14
--	----------------------------	---------------	--------------------