

Zakopane, dn. 18.08.2022 r.

**STAROSTA TATRZAŃSKI**  
**34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15**  
**tel/fax: (018) 20 239 52**  
**e - mail: pzud@powiat.tatry.pl**

Znak sprawy: GG-RDG.6630.53.2022

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ**  
**zakończonej w dniu 03.08.2022 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	lokalizacja sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz lokalizacja kanału technologicznego
Lokalizacja:	Przebudowa drogi gminnej nr K420047 Groń - Leśnica w miejscowości Groń na odcinku od km 0+007.5 do km 1+061 wraz z niezbędną przebudową istniejącego zagospodarowania terenu oraz elementów sieci uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia kolizji z projektowanymi elementami drogi
Wnioskodawca:	WĘGRZYN KRYSTIAN ul. Kowaniec 40, 34-400 Nowy Targ
Inwestor:	GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska
Projektant:	mgr inż. KRYSTIAN WĘGRZYN Inne upr.: budowlane: MAP/0031/PWBD/17
Przewodniczący:	mgr inż. Jacek Kuchta
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	21.06.2022 r.

**PODSUMOWANIE NARADY**

**Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną dodatkową został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.**

W wyniku narady koordynacyjnej dodatkowej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Orange Polska S.A. 02-326 Warszawa, al. Jerozolimskie 160 elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie	

2	<b>Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgodniono pozytywnie z zachowaniem warunków decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.ZUZ.3.4210.144.2022.MU z dnia 12.04.2022 r.	<b>Bartłomiej Kois</b>
3	<b>PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
4	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
5	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZAKOPANEM 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 19a</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgodniono	<b>Andrzej Pietraszkiewicz</b>
6	<b>STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM, Wydział Budownictwa i Architektury 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 15</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
7	<b>STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM, Wydział Infrastruktury 34-500 ZAKOPANE, ul. CHRAMCÓWKI 15</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

8	<b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> <b>Oddział w Krakowie Wydział Dokumentacji</b> <b>ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: linii nN 1m, linii SN 2m, linii WN 5m</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p>	Piotr Sztokfisz
9	<b>WÓJT GMINY BUKOWINA</b> <b>TATRZAŃSKA</b> <b>34-530 Bukowina Tatrzańska,</b> <b>ul. Długa 144</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
10	<b>MSS TELEKOM Sp. z o.o.</b> <b>31-033 Kraków, ul.</b> <b>Westerplatte 18</b> elektroniczny	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
<b>Wnioskodawca</b>			<b>WĘGRZYN KRYSZTIAN</b>

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 183.323-3310010, 183.323-3310210, 183.323-3310310, 183.323-3310311, 183.323-3310312, 183.323-3310313, 183.323-3310410, 183.323-3310411, 183.323-3310412, 183.323-3310413, 183.323-3310414, 183.323-3310510, 183.323-3310610, 183.323-339810, 183.323-339811, 183.323-339910, 183.323-339911, 1833237015.

## Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

.....  
*Podpis przewodniczącego narady*

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).