

Koźminek, 05.06.2025

Gmina Koźminek

ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-840 Koźminek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w
Koźminku - etap I".

Numer referencyjny: RIR ZPIFS.271.2.2.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Koźminek**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Proszę o zmianę przedmiaru dotyczącego stolarki okiennej lub zestawienia stolarki - rys. PT-31 - suma powierzchni stolarki okiennej wyliczona na podstawie zestawienia wynosi 323,76 m², natomiast w załączonym przedmiarze 571,66 m².

Odpowiedz:

Wyliczenia są prawidłowe ponieważ zestawienie i przedmiar robót dotyczą budynku szkoły i sali gimnastycznej, a nie tylko szkoły. Trzeba rozpatrywać rysunek PT - 31 i PT- 32 łącznie.

Pytanie nr 2:

Proszę o oznaczenie na rys. PT-31 kierunku otwierania okien oraz oznaczenie okien stałych (fix).

Odpowiedz:

Nie ma fix-ów - vide zapisy w pozycjach w rozdziale 3 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA. Wszystkie okna mają być oknami rozwierano i uchylno - rozwieranymi.

W związku z tym, że budynki były opiniowane przez Wielkopolski Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, sposób otwierania powinien zostać zachowany jak obecnie.

Burmistrz

Monika Nowak