

# WYCIAG

Wrocław, dni 14 sierpnia 2024a

DOLNOŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

WZ.52840.187.5.2024

## Postanowienie nr WZ.52840.187.5.2024

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w związku z§ 1 ust. 2 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822), po rozpatrzeniu wniosku .....

**z określonymi w ekspertyzie następującymi wskazaniemi:**

1. podział budynków „A” i „B” na znacznie mniejsze niż dopuszczalne strefy pożarowe zgodnie z opisem ekspertyzy technicznej;
2. wyposażenie całości budynków „A” i „B” w adresowalny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający ochronę całkowitą obiektu szpitala, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, z zapewnieniem przekazywania sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do centrali sygnalizacji pożarowej w miejscu całodobowego dozoru szpitala, które będzie wyposażone również w urządzenie do wizualizacji oraz połączeniem obiektu monitoringiem pożarowym do obiektu Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP we Wrocławiu (ponadto system sygnalizacji pożarowej zostanie wyposażony w sygnalizatory optyczno - głosowe z możliwością zaprogramowania komunikatów głosowych, powiadamiających użytkowników o zagrożeniu w sposób automatyczny);
3. zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (poziomych - korytarzach oraz pionowych - klatkach schodowych) w budynkach „A” i „B”, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o podwyższonej wartości natężenia oświetlenia nie mniejszym niż 5 lx w osi drogi, załączającego się w chwili zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, o czasie działania nie krótszym niż jedna godzina;
4. zapewnienie na drogach ewakuacyjnych w budynkach „A” i „B” podświetlanych znaków ewakuacyjnych;

**5. zastosowanie elektroztrzymaczy w drzwiach charakteryzujących się odpornością ogniową a użytkowanych w warunkach normalnych w pozycji otwartej;**

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach w/w *Ekspertyzy technicznej (...)*, tzn. w inny sposób niż podany w:

***rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).***

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać z „Ekspertyzą techniczną. ..” z czerwca 2024 r.

***Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.***

## Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1a, w związku z art. 144, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.



Dolnośląski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Paweł Kaliński  
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

## Postanowienie nr WZ.52840.187.4.2024

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jt. Dz. U. z 2024 r. poz. 640.), po rozpatrzeniu:

**1. wniosku z określonymi w ekspertyzie następującymi wskazaniem:**

- 1. podział budynków „A” i „B” na znacznie mniejsze niż dopuszczalne strefy pożarowe zgodnie z opisem ekspertyzy technicznej;**
- 2. wyposażenie całości budynków „A” i „B” w adresowalny system sygnalizacji pożarowej, zapewniający ochronę całkowitą obiektu szpitala, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, z zapewnieniem przekazywania sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych do centrali sygnalizacji pożarowej w miejscu całodobowego dozoru szpitala, które będzie wyposażone również w urządzenie do wizualizacji oraz połączeniem obiektu monitoringiem pożarowym do obiektu Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP we Wrocławiu (ponadto system sygnalizacji pożarowej zostanie wyposażony w sygnalizatory optyczno - głosowe z możliwością zaprogramowania komunikatów głosowych, powiadamiających użytkowników o zagrożeniu w sposób automatyczny);**
- 3. zastosowanie na drogach ewakuacyjnych (poziomych - korytarzach oraz pionowych - klatkach schodowych) w budynkach „A” i „B”, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o podwyższonej wartości natężenia oświetlenia nie mniejszym niż 5 lx w osi drogi, załączającego się w chwili zaniku zasilania elektrycznego oświetlenia podstawowego, o czasie działania nie krótszym niż jedna godzina;**
- 4. zapewnienie na drogach ewakuacyjnych w budynkach „A” i „B” podświetlanych znaków ewakuacyjnych;**

5. zastosowanie elektroztrzymaczy w drzwiach charakteryzujących się odpornością ogniową a użytkowanych w warunkach normalnych w pozycji otwartej;

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób określony w powyższych wskazaniach w/w *Ekspertyzy technicznej (...)*, tzn. w inny sposób niż podany w.....

**rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 640.).**

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 w zw. z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, gdyż uwzględnia ono w całości żądanie strony.

Ponadto wskazać należy, że:

- niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach powszechnie obowiązujących jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- postanowienie należy rozpatrywać z „Ekspertyzą techniczną...” z czerwca 2024 r.

**Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.**