
-1.04 Czerpnia Powietrza A: 9,2 m² H: 315 cm
-1.03 Wezeł A: 20,1 m² H: 315 cm
-1.02 Schody A: 4,5 m² H: 315 cm
-1.02 Korytarz A: 20,1 m² H: 315 cm
-1.13 Korytarz A: 3,6 m² H: 315 cm
-1.12 Magazyn A: 9,8 m² H: 315 cm
-1.11 Szatnia personelu A: 8,3 m² H: 315 cm
-1.10 Magazyn warzyw A: 19,3 m² H: 315 cm
-1.09 Szatnia Uczniów A: 37,4 m² H: 315 cm
-1.05 Korytarz A: 30,8 m² H: 315 cm
-1.06 Korytarz A: 37,2 m² H: 315 cm
-1.14 Ponieszczenie wezła A: 14,5 m² H: 315 cm
-1.15 Ponieszczenie wezła A: 17,5 m² H: 315 cm
-1.07 Ponieszczenie A: 14,8 m² H: 315 cm
-1.08 Ponieszczenie wezła A: 50,5 m² H: 315 cm
P1- Budynek B Piwnica 0,07dm³/s 6,0kW 22,3kPa
P2- Budynek D Mieszkania 0,63dm³/s 43,2kW 54,5kPa
P3- Budynek D Szkoła 0,89dm³/s 61,0kW 44,7kPa
P4- Budynek B Parterze 0,11dm³/s 7,6kW 25,4kPa
P5- Budynek B Piętro 0,59dm³/s 40,5kW 30,2kPa
P6- Budynek C Obieg C. O. 0,12dm³/s 8,6kW 46,3kPa
Piec na drewno z wymiennikiem płaszczowo-rurowym
Zbiornik buforowy
Stromax-D DN80
Stromax-D DN50
Stromax-D DN40
Stromax-D DN32
Stromax-D DN25
Stromax-D DN20
4217, GML 2x1/2" 4,0m³/h 0,47 kW
4202, 4x GW 2x1/2" 4,0m³/h 0,47 kW
4202, 4x GW 2x1/2" 4,0m³/h 0,47 kW
4217, GML