

Nr zgłoszenia **494/2025**

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
02-015 Warszawa
Pl. Starynkiewicza 5

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI
Nr 1-Nr **8** WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia **25.03.2025** r.

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

STARSZY SPECJALISTA

Magdalena Montana

Magdalena Sot

- 1) Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Starynkiewicza 5 lub ul. Zaruskiego 4 lub przez aplikację Blżej Mieszkańca poprzez "Zgłoszenie wniosku" "Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza" (dostępnego na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) wraz z niezbędnymi dokumentami.

2)

Wdrożenie dostawczy i montaż MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna

3)

W przypadku wykorzystywania wody z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej MPWiK S.A. dla potrzeb robót szczelności, dezynfekcji i płukania należy stosować opomiarowane przystawki hydrantowe. Procedura dotycząca pobierania przystawek dostępna jest pod adresem <https://mpwik.com.pl/view/pobor-wody-z-hydrantu-przeciwpozarowego>

4)

Połączenie kołnierzowe wykonać na śruby ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

5)

DALEJZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN. NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOŻE BYĆ REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY ZATWIERDZONY PROJEKT.

6)

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan. na terenie obiektu odpowiada projektant.

7)

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności terenu, przez który przebiega połączenie wodociągowe i przykanalik. ujęte w niniejszym projekcie.

8)

Uzgodnienie ważne 3 lata