


ZALĄCZNIK DO PISMA
ZNAK PRO.DWP.669.85.2024.026341.25.TS.24
Z DN. 06.02.2025

Uwagi:

- Projektowany nowy budynek szpitalny realizowany będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj". Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla usunięcia kolizji sieci, przyłączy i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie szpitala z obszarem, na którym będzie on zrealizowany. W ramach tej dokumentacji zaprojektowane zostanie nowe przyłącze wodociągowe.
- Bezpośrednie zasilanie projektowanego budynku w wodę wyprowadzone będzie z instalacji wodociągowej na terenie Szpitala, zasilanej z projektowanego przyłącza wodociągowego.
- Ścieki z projektowanego budynku odprowadzane będą do instalacji kanalizacji ogólnospławnej na terenie Szpitala i dalej do kanalizacji w ul. Miłobędzkiej poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne.
- Projekt przebudowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Szpitala, kolidujących z projektowanym budynkiem na podstawie odrębnego opracowania.
- Projekty przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego projektowanego budynku do instalacji na terenie Szpitala, wg odrębnego opracowania, zgodnie z warunkami technicznymi z dn. 06.08.2024 r., znak: PRO.DWP.669.2861.2024.184577.24.TS.GM.



- Legenda:**
- Woda z sieci wodociągowej
 - Woda ze studni głębinowych - uzdatniona
 - Woda ze studni głębinowych - surowa
 - Kanalizacja ogólnospławna
 - Kanalizacja sanitarna
 - Kanalizacja deszczowa
 - Proj. przyłącze wodociągowe
 - Proj. instalacja wodociągowa
 - Instalacje istniejące
 - Instalacje projektowane
 - Instalacje do likwidacji
 - Planowany nowy budynek