

UWAGI:

1. Instalacja alarmowa projektowanego odcinka sieci osiedlowej stanowi wydzielony obwód nie połączony z instalacją sieci istniejącej.
2. Nadzór nad układem realizowany będzie okresowo przy pomocy detektora/ /lokalizatora przenosnego.
3. W charakterystycznych punktach sieci podano orientacyjne długości elektryczne dla przewodów zasilania ("z") i powrotu ("p") - wielkości te należy zweryfikować w trakcie prac i rzeczywiste podać w dokumentacji powykonawczej.

**Elementy składowe instalacji alarmowej:**

1. UPP - Uniwersalna puszka połączeniowa UPP-1 + uziemienie U-35 - 2 kpl.
2. Złączki zaciskowe S-4 - 150szt.

Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz			
Osiedlowa sieć ciepłownicza dla rejonu ul. Przemysłowa-Rozwojowa-Inwestycyjna w Kępnie, obwód Krażkowy - dz.nr 1009/37, 1009/58, 1010/22, 1010/24, 1009/53.			Rys. nr 7
Schemat instalacji alarmowej			
Projektant :	mgr inż. M. Licznarski	NB/U/7342/40/98	Skala
Sprawdził :	mgr inż. K.Biemacki	NB/U/7342/37/98	
XII.2022r.	N a z w i s k o	Uprawnienia	
		Podpis	