



Burmistrz Stawiszyna

ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

tel. (62) 75 28 079

fax. (62) 75 28 097

sekretariat@stawiszyn.pl

PFiZP 271.6.2021

Stawiszyn 21.07.2021r

Odpowiedzi na pytania nr 1

dotyczy zamówienia publicznego na.: **Zadanie nr 1- Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w miejscowości Werginki, Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w miejscowości Werginki**

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Zadania nr 1 – Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w miejscowości Werginki, Zadanie nr 2- Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w miejscowości Werginki, złożył pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytań oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

SST nr 6 D-04.06.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,5 podaje wymagania dla mieszanek związanych cementem wg normy PN-EN 14227-1. Jednak produkt taki jak C 1,5/2,5 jest niezgodny z przytoczoną normą. Opis Techniczny podaje warstwę D – wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa wg PN-EN 14227-1. Zapis taki jest sprzeczny sam ze sobą ponieważ grunty stabilizowane cementem wykonuje się wg normy PN-S 96012 a norma PN-EN 14227-1 dotyczy mieszanek związanych cementem. Te dwa produkty nie są ze sobą tożsame. Dodatkowo Kosztorys Ofertowy podaje wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem co sugeruje wykonanie wg normy PN-S 96012. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jaki produkt należy zastosować: - stabilizację $R_m 2,5$ MPa wg normy PN-S 96012 o wytrzymałości po 28

dniach od 1,5 do 2,5 MPa czy - mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości po 28 dniach od 2 do 4 MPa?

Odpowiedź:

Wzmocnienie dolnej warstwy konstrukcyjnej podbudowy należy wykonać poprzez wbudowanie warstwy **mieszanki związanej cementem C 1,5/2** wg normy PN-EN 14227-1 o wytrzymałości po 28 dniach od 2 do 4 MPa.

Pytanie 2

Opis Techniczny w przypadku warstwy oznaczonej symbolem E podaje poszerzenie nawierzchni drogi gminnej wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Jednak zgodnie z Przekrojami warstwa oznaczona symbolem E zaznaczona jest na poboczu. Prosimy o potwierdzenie że warstwa E to poszerzenie nawierzchni drogi gminnej wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Odpowiedź:

Warstwa oznaczona **symbolem E** zaprojektowana została jako **konstrukcja pobocza umocnionego** w-wą kruszywa o frakcji 0/31,5mm o grubości warstwy 8cm i szerokości 0,75m z wyjątkiem odcinka dr. gminnej nr 1 od km 0+200 do km 0+382, gdzie przyjęto szerokość pobocza 0,5m.

Szerokość poszerzeń istniejącej konstrukcji drogi zaprojektowano o zmiennej szerokości a ich zakresy pokazano na planach sytuacyjnych (dot. to drogi gminnej nr 57). Natomiast konstrukcję tych poszerzeń stanowią następujące warstwy:

C - dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm wg WT-4 mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych,

D - wzmocnienie podłoża gruntowego warstwą mieszanki związanej cementem C 1,5/2 wg normy PN-EN 14227-1 - mieszanki związane z cementem.

Pytanie 3

W opisie technicznym oraz na przekrojach poprzecznych jest kanał technologiczny. Pozycji związanych z tym kanałem nie ma w kosztorysach. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne załączenie kosztorysów na kanały technologiczne na dwóch odcinkach dróg.

Odpowiedź:

Inwestor planuje etapowanie inwestycji. Budowa kanału technologicznego obejmować będzie kolejny etap- nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zamierzających wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu.


Z up. Burmistrza
Agnieszka Morawska
Sekretarz Gminy i Miasta

Sporządziła: A. Grzelaczyk
Osoba upoważniona do kontaktu: A. Grzelaczyk

Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, 62-820 Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, pow. kaliski, woj. wielkopolskie,
tel.: +48.(62) 752 80 79, fax: +48.(62) 752 80 97, email: sekretariat@stawiszyn.pl, <http://www.stawiszyn.pl>,

NIP: 968-03-71-325, Regon: 000 52 94 40

Numer konta: BS Pleszew O/Stawiszyn 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005

