

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na „**Rozbudowa kompleksu sportowego w miejscowości Leśnica**” – znak sprawy **IZW.271.1.12.2024.**

Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Jednocześnie Zamawiający, **Gmina Bukowina Tatrzańska**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie udzielonych odpowiedzi:

Pytania Wykonawców:

1. Proszę o korektę przedmiaru robót: pozycje 38-41 przyjęto wykonanie kostki w ilości 202m2/pozycja natomiast podbudowy przyjęto zgodnie z pozycję 36-37 202m2.
2. Jakiego rodzaju kosztorys należy dołączyć do oferty? Czy ma to być kosztorys szczegółowy czy uproszczony ?
3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uszczegółowienie zakresu prac wynikających z przedmiaru w pktcie 1, który brzmi: "Demontaż i rozebranie istniejących urządzeń placu zabaw - segregacja rozbieranych elementów, elementy nadające się do powtórnego wykorzystania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora - wywiezienie i utylizacja odpadów" Ile urządzeń jest przewidzianych do rozbiórki? Jakiego rodzaju urządzenia są przewidziane do zdemontowania? Jaki jest sposób

posadowienia urządzeń w gruncie? Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej terenu oraz dokumentacji montażowych urządzeń. Czy w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w zakresie, Zamawiający przewiduje zwiększenie zakresu wartości umowy wynikającej z protokołu konieczności?

4. Proszę o sprecyzowanie zakresu rozbiórek występujących w przedmiarze w pkt 2 : "Demontaż i rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt EPDM placu zabaw - segregacja rozbieranych elementów, elementy nadające się do powtórnego wykorzystania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora - wywiezienie i utylizacja odpadów" Ile m² nawierzchni EPDM jest przewidzianych do rozbiórki? Czy jest to nawierzchnia wylewana czy układane płyty? Jaka jest podbudowa pod tą nawierzchnią? Jak gruba jest podbudowa pod nawierzchnią EPDM? Czy podbudowę również należy zutylizować? Proszę o udostępnienie zdjęć. Czy w przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych w zakresie zadania, Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości umowy wynikającej z protokołu konieczności?
5. Czy Zamawiający dopuszcza większą tolerancję na wymiary urządzeń niż +/- 5%? Każdy producent ma swoje wymiary, które różnią się nieznacznie w zależności od użytej technologii, mechanizmu działania urządzeń. Wymiary w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność czy przeznaczenie sprzętu dlatego nie powinny być z góry narzucone, a dopuszczenie tolerancji +/-5% w praktyce nie daje żadnej możliwości manewru. Wyklucza to tym samym z postępowania większość producentów urządzeń, takie odchylenie definiuje się jako błąd produkcyjny, gdyż jest prawie niedostrzegalne przez oko ludzkie. Wszystko to ogranicza znacznie konkurencyjność i sugeruje, że Zamawiający ma już wybranego dostawcę.
6. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie zapisu z dokumentacji przetargowej dot. szczegółów technologicznych urządzeń siłowni zewnętrznych, które są unikalne dla każdego producenta, a nie stanowią o funkcji, jakości ani bezpieczeństwie urządzeń, a jedynie o przyjętym rozwiązaniu technologicznym, które wskazuje na konkretnego producenta: 1. Rury uchwytów zakończone są kulistymi elementami dekoracyjnymi. 2. Całość konstrukcji ... nie posiada końcówek z tworzywa z wyjątkiem połączeń łożyskowych ... 3. Kołnierz, a wraz z nim całe urządzenie jest przykręcane do podłoża z użyciem śrub M16 4. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej S235/S355 śrutowanej i malowanej proszkowo Zastrzeżenia Wykonawcy: ad. 1. Zakończenia rur w postaci kulistych elementów dekoracyjnych posiada w ofercie tylko jeden producent urządzeń - jest to wskazanie na konkretnego producenta i ograniczenie konkurencyjności

- ad. 2. Wykończenie innego rodzaju (np z tworzywa) nie świadczy o niższej jakości a jedynie o innym rozwiązaniu technologicznym. Dodam, że Zamawiający w tej samej dokumentacji dopuszcza rozwiązanie siedzisk i oparc, które są wykonane z poliuretanu, a zatem tworzywowe. ad.3 Sposób montażu powinien być zgodny z zalecaniami producenta, innymi dla każdego producenta - sposób zalecany w dokumentacji powinien być przykładowy, a nie obowiązkowy. ad.4. Wnosimy o dopuszczenie urządzeń ze stali czarnej, ocynkowanej i dwukrotnie malowanej proszkowo, która charakteryzuje się lepszymi parametrami aniżeli stal śrutowana. Wszystkie powyższe zapisy z dokumentacji przetargowej wskazują na konkretnego producenta urządzeń. Wnosimy o traktowanie ich jako przykładowych, a nie obowiązkowych dla każdego Wykonawcy celem nie ograniczania konkurencji.
7. Wnioskujemy o usunięcie wymiaru wysokości urządzeń, gdyż ten nie wpływa na funkcjonalność urządzenia. Istotna jest funkcjonalność urządzenia, nie jego wysokość.
8. Odwołując się do zapisu z dokumentacji przetargowej dot. opisu urządzeń: "Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem." oraz kolejnych zapisów dot. możliwości stosowania rozwiązań równoważnych, cytując: "Stosowanie urządzeń równoważnych. W trosce o jakość i bezpieczeństwo użytkowania urządzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości oświadczamy, że kategorycznie nie dopuszcza się stosowania produktów zbudowanych z inny materiałów niż opisane powyżej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy to zarówno wymiarów urządzenia - patrz punkt "Dane techniczne" oraz budowy urządzenia - patrz punkt "Materiały".) Mając na uwadze fakt, że wizerunki urządzeń są objęte m.in. prawami autorskimi, dopytujemy: Czy Zamawiający posiada prawa autorskie do urządzeń placu zabaw oraz siłowni plenerowych i może je udostępnić Wykonawcy, aby Wykonawca mógł wykonać zamówienie zgodnie z prawem, bez naruszania praw autorskich?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad 1. W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót - sumaryczna powierzchnia z kostki betonowej brukowej wynosi 202m²
- Ad 2. Wystarczy załączyć kosztorys uproszczony.
- Ad 3. Elementy przewidziane do rozbiórki, to:
- piaskownica

- karuzela,
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
- zestaw - tor przeszkód
- zestaw - domek
- ławki szt 3
- huśtawka typu równoważnia
- huśtawka podwójna typu wiszącego
- bujak sprężynowy - szt.1
- nawierzchnia EPDM ok. 100m²
- płotek niski z drewnianymi sztachetami - ok. 40m

Jeżeli sposób posadowienia budzi wątpliwości, należy odbyć wizytę na obiekcie. Dopuszczalne zmiany umowy opisano w załączniku nr 6 do SWZ, tj. Projekcie umowy.

Zdemontowane urządzenia, wskazane przez Zamawiającego, należy przewieźć i zeszkładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

W załączeni zdjęcie istniejącego placu zabaw.



Ad 4. Istniejąca nawierzchnia EPDM jest wykonana z płyt o powierzchni ok. 100m².

Dopuszcza się wykorzystanie materiału istniejącej podbudowy pod warunkiem wykonania prac rozbiórkowych podbudowy bez zanieczyszczenia podłożem gruntowym oraz innymi zanieczyszczeniami. Materiał z rozbiórek będzie podlegał oględzinom i

ocenie co do możliwości jego wykorzystania. Inspektor nadzoru może nie wyrazić zgody na powtórne wykorzystanie materiału z rozbiórek.

Dopuszczalne zmiany umowy opisano w załączniku nr 6 do SWZ, tj. Projekcie umowy.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/-10%. Podane urządzenia i standardy ich wykonania należy traktować jako materiał odniesienia, a zamontowane urządzenia powinny posiadać parametry "nie gorsze niż ...". Nie ogranicza się możliwości wyboru dostawców urządzeń, jednakże zamontowane urządzenia powinny być wykonane w jednolitej stylistyce oraz muszą spełniać wymogi w zakresie funkcjonalno-użytkowym jak zawarte w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik do SWZ, oraz zapewnić bezpieczeństwo (strefy bezpieczeństwa między urządzeniami).

Ad 6. Szczegóły technologiczne urządzeń i standardy ich wykonania należy traktować jako materiał odniesienia, a zamontowane urządzenia powinny posiadać parametry "nie gorsze niż ...". Nie ogranicza się możliwości wyboru dostawców urządzeń, jednakże zamontowane urządzenia powinny być wykonane w jednolitej stylistyce.

- dopuszcza się inne zakończenia rur niż kuliste, pod warunkiem zachowania bezpiecznych warunków użytkowania zamontowanych urządzeń (potwierdzone atestami i certyfikatami).
- ze względu na aspekty techniczne, (większa wytrzymałość materiału na zmęczenie a tym samym dłuższą żywotność, większą odporność na korozję a także estetykę wyrobu), Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji ze stali śrutowanej i malowanej proszkowo, jak opisano w dokumentacji technicznej.

Ad.7. Zamawiający dopuszcza tolerancję na wymiary urządzeń +/-10%.

Ad. 8. Zgodnie z powyższymi odpowiedziami (Ad.5. – Ad.7.).

Wójt Gminy
mgr inż. Andrzej Pietrzyk
/podpis elektroniczny/