

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.18.2024.DM**

Kędzierzyn-Koźle, 06.06.2024 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.*) odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 29.05.2024 r. oraz dokonuje zmian SWZ w następującym zakresie

### **Zestaw pytań nr 1 z dnia 29.05.2024 r.**

#### **Pytanie nr 1**

Istnieje rozbieżność w klasie betonu palowego przedstawionego w STWiORB a Rysunkiem M-07 Projektu wykonawczego kładki. STWiORB podaje klasę C25/30 natomiast Rysunek M-07 Projektu wykonawczego kładki klasę C30/37. Prosimy o wskazanie klasy betonu palowego, który ma być skalkulowany w ofercie.

#### *Odpowiedź 1*

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć beton klasy C25/30

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik rysunek „M-7” projektu wykonawczego branży mostowej uwzględniający powyższe.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do wykonania pali fundamentowych beton na cemencie innym niż CEM I?

#### *Odpowiedź 2*

Dopuszcza się wykonanie pali z cementu innego niż CEM I, pod warunkiem zachowania takich samych (minimalnych) – nie gorszych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

Powyższa odpowiedź nie wymaga przedłużania terminu składania ofert.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia - jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  
**Daniel Bul/-/**



Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)