RZUT PODDASZA/PARTERU PIWNIC

Centrala wentylacyjna NW1
nawiewno – wywiewna KLIMOR
Vn=3500m3/h
Vw=3500m3/h
M=750kg
Qg=5,27kW 0,51 m3/h 40/30 °C
Qch1=15,9kW R410A
Moc elektryczna
nawiew moc 1,85 kW, 3 A 3x400/50 V/Hz
Wywiew moc 1,85 kW, 3 A 3x400/50 V/Hz

Agregat skraplający PUZ-ZM200YKA2 dla centrali wentylacyjnej
Zasilanie elektryczne 380-415/3/50
Chłodzenie Moc kW 22,04
Ogrzewanie Moc kW 13,10
Zalecana wielkość bezpiecznika 32 A
Przewody zasilające minimum 5 x 4,0 mm2 (według warunków budowy)
Max current 22,5A
Złączą rurek
Rurka na ciecz mm Φ9,52
Rurka gazowa mm Φ25,4
Długość rurek [m] mm (ustalić na miejscu)
Wysokość netto kW=1,41

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA-PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

Instalacja prowadzona po strychu
Dla centrali należy przewidzieć konstrukcje wsporczą – branża budowlana

Czerpnia w dachu

Przestrzeń serwisowa

Wyrzutnia w dachu

instalacja prowadzona po strychu

instalacja prowadzona po strychu

LEGENDA:

OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (PRZEDSZKOLE W ŁAPANOWIE)

A-A

BILANS POWIERZCHNI PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTK. (m²)
0/01	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,23
0/02	WC + PRZEDSIONEK	3,30
0/03	KORYTARZ	21,90
0/04	SALA III	31,68
0/05	ZAPLECZE	8,35
0/06	KORYTARZ	12,75
0/07	KOMUNIKACJA (POCHYLNIA)	25,19
0/08	PRZEDSIONEK	2,49
0/09	ŁAZIENKA	4,02
0/10	POK. SOCJALNY	6,00
0/11	BIURO	18,37
0/12	BIBLIOTEKA	24,39
0/13	BIBLIOTEKA	32,70
0/14	SALA KOMPUTEROWA	56,89
0/15	KORYTARZ	7,66
0/16	KOMUNIKACJA (POCHYLNIA)	20,33
0/17	ZAPLECZE SCENY	10,78
0/18	WC + PRZEDSIONEK	10,48
0/19	SALA WIDOWISKOWA	196,09
0/20	MAGAZYN	10,04
0/21	KORYTARZ	5,38
	SUMA	523,02

RZUT PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA /PIWNIC/	POW.UŻYTK. (m²) (1,4–2,2m)	POW. PODŁOGI (m²)
–1.01	KORYTARZ	6,26	6,26
–1.02	KOTŁOWNIA	30,34	30,34
–1.03	PIWNICA	8,76	8,76
–1.04	PIWNICA	33,52	33,52
	RAZEM	78,88m²	78,88m²

RZUT PODDASZA

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA /PODDASZA/	POW.UŻYTK. (m²) (1,4–2,2m)	POW. PODŁOGI (m²)
+1.01	POM.TECHNICZNE	4,71	4,71
+1.02	POM.MAGAZYNOWE	10,70	15,67
+1.03	POM.MAGAZYNOWE	5,75	7,51
	RAZEM	21,16m²	27,89m²

Wszystkie konkretne urządzenia określone pod względem typu lub numeru katalogowego w projekcie, stanowią podstawę do ewentualnych doborów urządzeń zamiennych równoważnych; w przypadku zastosowania urządzeń zamiennych Wykonawca winien udokumentować ich równoważność i uzyskać zgodę na zamianę od Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Użytkownika obiektu.

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapanowie	STADIUM
ADRES INWESTYCJI:	dz. ew. nr 251/3, 251/4 m. Łapanów, gm. Łapanów	PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:	Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34, 34 - 740 Łapanów	SKALA 1:100
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJE SANITARNE	NR RYS. IS.4
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja wentylacji - rzut parteru	DATA 12.2004

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Bartłomiej Olchawa MAP/0497/PWOS/14	mgr inż. Wojciech Potoczek MAP/0468/POOS/11	