

RZUT PODDASZA/PARTERU PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.UŻYTK. (m²)
0/01	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,23
0/02	WC + PRZEDSIONEK	3,30
0/03	KORYTARZ	21,90
0/04	SALA III	31,68
0/05	ZAPLECZE	8,35
0/06	KORYTARZ	12,75
0/07	KOMUNIKACJA (POCHYLNIA)	25,19
0/08	PRZEDSIONEK	2,49
0/09	ŁAZIENKA	4,02
0/10	POK. SOCJALNY	6,00
0/11	BIURO	18,37
0/12	BIBLIOTEKA	24,39
0/13	BIBLIOTEKA	32,70
0/14	SALA KOMPUTEROWA	56,89
0/15	KORYTARZ	7,66
0/16	KOMUNIKACJA (POCHYLNIA)	20,33
0/17	ZAPLECZE SCENY	10,78
0/18	WC + PRZEDSIONEK	10,48
0/19	SALA WIDOWISKOWA	196,09
0/20	MAGAZYN	10,04
0/21	KORYTARZ	5,38
	SUMA	523,02

RZUT PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA /PIWNIC/	POW.UŻYTK. (m²) (1,4–2,2m)	POW. PODŁOGI (m²)
-1.01	KORYTARZ	6,26	6,26
-1.02	KOTŁOWNIA	30,34	30,34
-1.03	PIWNICA	8,76	8,76
-1.04	PIWNICA	33,52	33,52
	RAZEM	78,88m²	78,88m²

RZUT PODDASZA

BILANS POWIERZCHNI

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA /PODDASZA/	POW.UŻYTK. (m²) (1,4–2,2m)	POW. PODŁOGI (m²)
+1.01	POM.TECHNICZNE	4,71	4,71
+1.02	POM.MAGAZYNOWE	10,70	15,67
+1.03	POM.MAGAZYNOWE	5,75	7,51
	RAZEM	21,16m²	27,89m²

UWAGI:
1. Przewody instalacji grzewczej zaprojektowano z rur ze stali węglowej, (łączonych poprzez zaprasowywanie) oraz z rur stalowych czarnych (łączonych poprzez spawanie).
2. Przejścia rur przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia przez przegrody oddzielenia p.poż. zabezpieczyć materiałami ogniochronnymi.
3. Przewody należy izolować zgodnie z wymogami i przepisami. Izolacje wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
4. Grzejniki zaprojektowano jako płaszczyznowobocznozasilane
5. Regulacja grzejników poprzez zawory i głowice termostatyczne.
6. W najwyższych miejscach instalację należy wyposać w zawory odpowietrzające.

Wszystkie konkretne urządzenia określone pod względem typu lub numeru katalogowego w projekcie, stanowią podstawę do ewentualnych doborów urządzeń zamiennych równoważnych; w przypadku zastosowania urządzeń zamiennych Wykonawca winien udokumentować ich równoważność i uzyskać zgodę na zamianę od Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Użytkownika obiektu.

OBIEKT:	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Łapanowie	STADIUM
ADRES INWESTYCJI:	dz. ew. nr 251/3, 251/4 m. Łapanów, gm. Łapanów	PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:	Urząd Gminy Łapanów Łapanów 34, 34 - 740 Łapanów	SKALA 1:100
TEMAT PROJEKTU:	INSTALACJE SANITARNE	NR RYS. IS.1
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła - rzut parteru	DATA 12.2024

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZAJĄCY:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
mgr inż. Bartłomiej Olchawa MAP/0497/PWOS/14	mgr inż. Wojciech Potoczek MAP/0468/POOS/11	