

Starachowice, dnia 30.10.2023 r.

Powiat Starachowicki

dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 STARACHOWICE

ZP.272.13.2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach o windę zewnętrzną, przyścienną** – znak sprawy **ZP.272.13.2023**, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający, **Powiat Starachowicki**, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

Pytanie 1

Dzień dobry. Z uwagi na fakt, że urządzenie ma być montowane na zewnątrz budynku i pracować w szybie przeszklonym z trzech stron, a w związku z czym będzie ono narażone na zmiany warunków atmosferycznych tj. bardzo niskie temperatury w okresie zimowym i silne nagrzewanie w okresie letnim odradzamy stosowanie urządzenia o napędzie hydraulicznym. Praca dźwigu hydraulicznego w powyżej opisanych warunkach będzie mocno utrudniona i wielce prawdopodobnym będą liczne jego przestoje i awarie, spowodowane wpływem zmian temperatury. Zdecydowanie bardziej efektywnym rozwiązaniem, zapewniającym ciągłość pracy i niezakłócającym tym samym komunikacji w budynku będzie platforma o napędzie elektrycznym. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie platformy z napędem elektrycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje proponowanej zmiany oraz podtrzymuje zapisy SWZ.

*Zamawiający
Starosta
/-/ Piotr Ambroszczyk*