



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ **w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.**

07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66
TEL. 29 645 7301; kancelaria@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl

Ostrów Mazowiecka, 28 maj 2025r.

Znak sprawy: **ZIN.260.14.2025**

Do wszystkich Wykonawców

Zamawiający, działając na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy PZP informuje, iż do dnia 28 maja 2025 roku potencjalny Wykonawca zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi treści zawartej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wraz z udzielonymi odpowiedziami - udostępnia ich treść:

Pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi do branży drogowej:

- prosimy o sprecyzowanie zakresu warstw, które należy odtworzyć
- prosimy o odpowiedź jaki jest rodzaj asfaltu, oraz kategoria ruchu dla pozycji - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm
- w przedmiarze nie jest zawarta warstwa ścieralna asfaltowa, więc prosimy o odpowiedź jaką przyjąć grubość po zagęszczeniu oraz prosimy również o informacje jaki jest rodzaj asfaltu i kategoria ruchu, ponieważ jest to niezbędne do kalkulacji oferty.
- Zwracamy się z prośbą o informacje, ponieważ w przedmiarze występuje pozycja – Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm, czy należy również odtworzyć tę nawierzchnię?
- Zwracamy się z prośbą o informacje, ponieważ w przedmiarze występuje pozycja - Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm, prosimy o odpowiedź jaką grubość po zagęszczeniu ma mieć warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego, ponieważ nie ma takiej pozycji w przedmiarze.

Odpowiedzi:

Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni drogowej z następujących warstw:

- podbudowa z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20 cm
- warstwa nawierzchni mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, grubość po zagęszczeniu 4 cm, zgodnie z przedmiarem robót

Ulica Wesoła oraz Fabryczna zakwalifikowane są do kategorii dróg gminnych, klasy L- drogi lokalne

Powyższe pytania wraz z odpowiedziami stają się integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić na etapie przygotowania oferty przetargowej.

Kierownik Zamawiającego