



Oznaczenie urządzenia	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34
Opis	gniazda portiernia obw. I (Z1)	gniazda portiernia obw. II (Z2)	gniazda ogólne portiernia	gniazda pom. techniczne	szafa PD	SSWIN	centrala ppoż I	centrala ppoż II	zasilanie szlaban
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YKY

Remont holu głównego i portierni w bud. L-28

Rozdzielnia PARTERU



OPARCOWAŁ:

mgr inż. Tomasz Fus

Nr. rysunku:

7/4

Data:

25.05.2023