



Warszawa, dnia 2021-04-20

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.151.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu po rozpatrzeniu „Aneksu do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; 02-507 Warszawa w związku z budową dźwigu w bloku Ł od strony bloku F, zwanego dalej „Aneksem...”, wykonanego przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Przemysław Kubicę, nadesłanego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie reprezentowany przez Pana Arkadiusza Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy;

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego Zespołu bloków Centralnego Szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z uwagi na przebudowę budynku F i rozbudowę budynku Ł w związku z budową dźwigu dla ekip ratowniczych przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, polegających na:

wykonaniu w I etapie:

1. Wydzielenia przedsionka przeciwpożarowego dźwigu dla ekip ratowniczych ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120;
2. Wydzielenia przedsionka przeciwpożarowego dźwigu dla ekip ratowniczych drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS60 zgodnie z częścią graficzną;
3. Wykonania w przedsionku przeciwpożarowym dźwigu dla ekip ratowniczych oświetlenia awaryjnego o natężeniu co najmniej 5 lx;

W etapie II wykonane zostaną pozostałe rozwiązania zastępcze przewidziane w: Postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ. 5595.399.3.2014 z dnia 5 lutego 2015 r. dla budynku DEŁ.

1. Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych ścianami o odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięcia ich na wszystkich kondygnacjach drzwiami o odporności ogniowej EIS 60.

2. Zapewnienie w bloku D w klatce DK-1 na każdej kondygnacjach od III do VI piętra okien ratowniczych w postaci drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0 m, poprzez które możliwe jest dotarcie do wszystkich bloków budynku poziomymi drogami ewakuacyjnymi na danej kondygnacji.
3. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o zwiększonym natężeniu na poziomie drogi ewakuacyjnej do 5 lux.
4. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne, w sposób zapewniający widzialność, co najmniej dwóch znaków ewakuacyjnych z każdego miejsca, w którym może znaleźć się człowiek.
5. Zapewnienie wyposażenia i wykończenia wnętrz recepcji, punktów pielęgniarstwa i punktów informacyjnych (nieoddzielonych od dróg ewakuacyjnych w sposób wymagany w przepisie [1]) z materiałów i wyrobów, co najmniej trudno zapalnych.
6. Obudowanie na każdej kondygnacji holu w bloku Ł drzwiami przeciwpożarowymi o odporności ogniowej EI 30.
7. Przystosowanie dźwigu osobowego w holu bloku Ł do potrzeb ekip ratowniczych w ograniczonym zakresie spełniającym następujące podstawowe kryteria: drzwi przystankowe do szybów windowych na każdej kondygnacji w klasie odporności ogniowej EI 60, wyposażenie szybów windowych w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem, zasilanie w energię elektryczną sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu kablem gwarantującym ciągłość dostawy energii w czasie 90 minut oraz łączność interkomowi z pomieszczeniem nadzoru budynku.

W Postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ. 5595.399.4.2014 z dnia 5 lutego 2015 r. dla budynku F.

1. Wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru z ochroną całkowitą wraz z monitoringiem do PSP.
2. Wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy.
3. Wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w „Ekspertyzie...”, uzgodnionej Postanowieniami znak WZ.5595.391.3.2014 i WZ.5595.391.3.2014. dla budynku F i DEŁ tj.:

Budynek D, E, Ł

1. Klatki schodowe nie będą wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu, oprócz klatki schodowej w bloku Ł;
2. Klatki schodowe nie będą oddzielone od dróg komunikacyjnych za pomocą przedsionków przeciwpożarowych.
3. Poziome drogi ewakuacyjne nie będą wyposażone w rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych;
4. Piwnice nie będą oddzielone od pozostałej kubatury przedsionkami przeciwpożarowymi;
5. Szerokość spoczników klatki schodowej DK1 w bloku D będzie wynosiła 1,32 m wobec wymaganej 1,5 m.

6. Szerokość użytkowa spoczników klatki schodowej EK1 w bloku E będzie wyniosła minimum 1,40 m, przy wymaganej szerokości minimalnej 1,50 m;
7. Szerokość użytkowa biegów i spoczników klatki schodowej ŁK1 w bloku Ł będzie wynosiła odpowiednio: dla biegów minimum 1,31 m, wobec wymaganej 1,4 m, dla spoczników 1,35 m, wobec wymaganej minimum 1,5 m;
8. Nie będzie zapewniony spocznik przy wyjściu z korytarza w bloku Ł z poziomu piwnicy na klatkę schodową.
9. Punkty Informacyjne i część Punktów Pielęgniarskich nie będzie oddzielonych od poziomych dróg komunikacji ogólnej ścianami o klasie odporności ogniowej EI 30;
10. Wyjście z klatki schodowej DK1 na zewnątrz bloku D będzie miało szerokość 1,13 m, wobec wymaganej 1,4 m;
11. Szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej EK1 do holu i z holu na zewnątrz budynku będzie wynosiła 1,0 m, przy wymaganej 1,4 m,
12. Część drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba będzie posiadała szerokość 0,7 m zamiast wymaganych 0,8 m.
13. Część pomieszczeń w budynku, w których może przebywać powyżej trzech osób będzie posiadała szerokość 0,8 m zamiast wymaganych 0,9 m.
14. Długość dojścia ewakuacyjnego w bloku E na 6 piętrze ze strefy ZL III będzie wynosiła 24 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, wobec wymaganej 20 m;
15. Szerokość biegów schodów zewnętrznych z klatki schodowej EK-1 będzie wynosiła 1,00 m, wobec wymaganej szerokości 1,40 m;
16. Wyjścia z niektórych części pomieszczeń na drogi ewakuacyjne, w których zastosowano drzwi rozsuwane, nie będą spełniały wymagań w zakresie automatycznej możliwości otwarcia oraz samoczynnego ich rozsunięcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji, z której te drzwi są przeznaczone;
17. Na poziomych drogach ewakuacyjnych w bloku D będą występowały przewężenia do 1,0 m, wobec wymaganych 1,2 m;
18. W bloku D, z niektórych pomieszczeń usytuowanych we wnękach korytarzy na piętrach II, III, IV, V, VI w strefie ZL II, będzie przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego o maksymalnie 10 m w związku z występowaniem jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 4 m, tj. z wnęk do osi korytarzy;
19. Pozostawienie w bloku E dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń usytuowanych na parterze w strefie ZL III o długości 30 m przy dopuszczalnej długości 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej;
20. Pozostawienie w bloku E dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń usytuowanych we wnękach korytarzy na piętrach I, II, III, IV, V w strefie ZL II o długości 23 m przy dopuszczalnej długości 10 m (z uwagi na występowanie jednego kierunku ewakuacji na odcinku do 3 m z wnęk do osi korytarzy).

Budynek F

1. Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz przy pomieszczeniu kierownika od strony zachodniej będzie wynosiła 0,9 m wobec wymaganej 1,4 m.

2. Część drzwi do pomieszczeń, w których może przebywać jedna osoba będzie posiadała szerokość 0,7 m zamiast wymaganych 0,8 m.

w związku z przebudową części budynku F i rozbudową budynku Ł nie powstają nowe niezgodności z przepisami techniczno – budowlanymi;

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu oraz wyłącznie w zakresie objętym ekspertyzą techniczną;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Anekssem...” i „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:

1. Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.
2. Ekspertyza techniczna – 2 egz. (Wnioskodawca)

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. brg. mgr inż. Dariusz Stumski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoską 137; 02-507 Warszawa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy



Warszawa, dnia 2021-04-20

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.152.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 r. poz. 961), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Aneksu do ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137; 02-507 Warszawa w związku z budową dźwigu w bloku Ł od strony bloku F, zwanego dalej „Aneksem...”, wykonanego przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – dr inż. Przemysław Kubicę, nadesłanego przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie reprezentowany przez Pana Arkadiusza Olszewskiego na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy; -

wyrażam zgodę

na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych, mających na celu zapewnienie niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego Zespołu bloków Centralnego Szpitala Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z uwagi na przebudowę budynku F i rozbudowę budynku Ł w związku z budową dźwig dla ekip ratowniczych przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, polegających na:

1. zrealizowaniu zaleceń wynikających z postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak WZ.5595.151.1.2021;

w związku z niespełnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej dot.:

1. Brak dźwiękowego systemu ostrzegawczego w przedsionku dźwigu dla ekip ratowniczych do czasu wykonania DSO w budynku D,E i Ł.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie ma charakter czasowy i obowiązuje do czasu wykonania dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku D,E i Ł;
- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu oraz wyłącznie w zakresie objętym „Aneksiem ...” i „Ekspertyzą...”;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Aneksiem ...” i „Ekspertyzą...”;

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załącznik: Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Dariusz Stumski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA z siedzibą w Warszawie
ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa

2. a/a

Do wiadomości:

1. Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy