



YL Yzo 5x16 mm2
zasilanie z rozdzielnic RG

NAZWA TABLICZKI:	TN01
P1 [kW]	23,20
Iz	0,58
Ps [MW]	13,40
b [A]	50

SYMBOL	REZERWA	1CW	2CW	3CW	O-01	O-02	O-03	O-04	O-05	REZERWA
OZN. OBWODU										
NAZWA OBIORNIKA		centrala wentylacyjna	centrala wentylacyjna	centrala wentylacyjna	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	oświetlenie podstawowe	
IL. OŚC [m2]		1	1	1	8	6	14	12	12	
MOC [MW]		2 + 2 x 0,20	2 x 0,20	2 x 2,80 + 0,13	0,20	0,20	0,30	0,25	0,40	
LOKALIZACJA - (nr pomieszczenia)		szafnia D - pom. 0,08	pom. sprzączki - pom. 0,1	pom. wentylat - pom. 0,15	korytarz kl. schodowa nr 1	pom. magazynowe	sanitariat szafnia D	sanitariat szafnia M. pom. magazyn.	korytarz pom. magazyn.	

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - REALIZACYJNE BUDOWNICTWA "PION" SP. z o.o., ul. PADEREWSKIEGO 102, 85-075 BYDGOSZCZ

INWESTOR		TREŚĆ:		DATA: 10-09-2019		PODPIS:		TREŚĆ RYSUNKU:	
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz		Przebudowa budynku Centrum Powiadomiania Ratunkowego przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy		PROJEKTOVAŁ: mgr inż. Renata Filipiak				TABLICA ROZDZIELCZA TN01	
REWIZJA: ZMIANY:		PODPIS:		OFCIO/OWAŁ: mgr inż. Renata Filipiak		SKALA: -		STADIUM: PBW	
				SPRAWDZIŁ: mgr inż. Jerzy Grzesiak				NR RYSUNKU: E-13	
								1 z 3	

