

E-mail: pwik@knurow.com.pl

tel. (32) 33-00-150
fax (32) 33-00-169

RW Projekt sp. z o.o.
ul. Kredytowa 8/2
40-562 Katowice
b.czekanski@rwprojekt.com

PWiK/TU/447/1211 /23

Knurów, 19.04.2023 r.

dotyczy: likwidacji budynku wielorodzinnego przy ul. Damrota 1 w Knurowie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2023 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie informuje, że w celu usunięcia części uzbrojenia eksploatowanego przez tut. Przedsiębiorstwo należy:

1. *W zakresie sieci wodociągowej*
Przyłącze wodociągowe zaślepić za pomocą kształtki PE do zgrzewania elektrooporowego ok. 0,5 m za istniejącą zasuwą zabudowaną na przyłączy wodociągowym.
Po wyburzeniu budynku postawić i oznaczyć na słupku istniejące zasuwy.
2. *W zakresie kanalizacji sanitarnej*
Zlikwidować (odkopać lub zamulić pianobetonem) odcinki przyłączy zaznaczone kolorem czerwonym.
W studniach zaznaczonych kolorem pomarańczowym zaślepić od zewnątrz korkiem PCV dopływ do studni po likwidacji przyłączy.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić do PWiK sp. z o.o. o nadzór, podając termin rozpoczęcia prac oraz imię i nazwisko kierownika budowy.

GLÓWNY INŻYNIER

inż. Mirosław Dyl

