

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Nisku**  
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.032.Zp.2023**

Nisko dnia: 16/08/2023

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Rozbudowa i przebudowa części Szpitala Powiatowego w Nisku. ETAP II – CZĘŚĆ III (roboty wykończeniowe, montaż armatury i osprzętu)**” – znak sprawy **Z.II.260.032.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Dokumentacja projektowa przewiduje montaż drzwi wewnętrznych płytowych oznaczonych na rysunkach oraz w wykazie ślusarki drzwiowej symbolem D w ilości 17 szt. W przedmiarze robót powyższe drzwi nie zostały ujęte. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót o w/w prace - Dostawa i montaż drzwi płytowych D – 17 kpl.  
**STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:** Należy wycenić uwzględniając parametry według kart technicznych nr 1 i 2.

**Pytanie nr 2**

1. Czy w ofercie należy uwzględnić przejścia ppoż instalacji w stropach oraz ich późniejsze uzupełnienie?  
**STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:** Tak. Należy wycenić zabezpieczenie przejść p.poż. dla stref pożarowych oraz zabezpieczenie pozostałych stropów międzykondygnacyjnych.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację kosztorysów składanych wraz z ofertą względem załączonych przedmiarów?

**STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO:** Tak. Zamawiający dopuszcza modyfikację kosztorysów składanych wraz z ofertą względem załączonych przedmiarów.

**Dyrektor  
SPZZOZ w Nisku**

*Paweł Tofil*

*/podpisano elektronicznie/*