

Legenda:

Złącze pomiarowo-kontrolne w puszcze podtynkowej np. Elektro-Plast instalowane na wysokości 1,5 m nad poziomem gruntu

Połączenia instalacji piorunochronnej - skręcane

Połączenie z uziomem przewodu odprowadzającego poprzez złącze pomiarowo-kontrolne

Maszt odgromowy, kominowy, mocowanie pionowe, do płaszczyzny komina, wysokość 1,9 m np. firmy GROMET nr kat. 33031

Przewód odprowadzający pionowy Al Ø 8 mm

UWAGI WYKONAWCZE:

* zwody poziome na kalenicy budynku montowane za pomocą uchwytów przykręcanych pod papę, ze złączem skręcanym np. GROMET nr kat. 17041,

** zwody poziome i ukośne montowane za pomocą uchwytów przyklejanych na papę, np. ODGROM typu: OG1 - OG7,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	www.JA–ARCHITEKT.pl	Biuro Architektoniczne J.Szewczyk mgr inż. arch. Jacek Szewczyk Wrzosowa 2A, 67–210 Jaczów tel.: 501 603 107; e–mail: wizualizacje.jacek@gmail.com		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Termomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppoż. budynku noclegowni dla osób bezdomnych			
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1			
INWESTOR:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary			
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA PIORUNOCHRONNA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Białoń	LBS/0030/PBE/21	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Bielniak	LBS/0099/POOE/12	
	PROJEKTOWAŁ:			
	ASYSTENT:			
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	DATA: Sierpień 2022r.	NR RYSUNKU: E2	

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z poźn. zm.).
Kopiowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w części lub w całości bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE. ©