Rozdzielnica główna RG

L1,L2,L3 16 mm²

3P+N Up<=1,5kV
Typ T1+T2 - kombinowany
np. DEHN SHIELD DSH TNS 255

Iimp 12,5 kA 10/350us

16 mm² 16 mm² 16 mm² 16 mm²

F01-03

C2
6kA

3x1 moduł

1
-H01-03
2

3 x lampka sygnal.
np. Legrand L311

4 mm² 6 mm² 6 mm²

RB 2
D02 16 A
gG/gL
50 kA

RB 3
D02 25 A
gG/gL
50 kA

RB 4
D02 25 A
gG/gL
50 kA

RB 5
D02 16 A
gG/gL
50 kA

RB 6
D02 16 A
gG/gL
50 kA

Oświetlenie

Gniazda zasilające wtyczkowe
Wewnętrzne przyłącze do ewentualnej kuchni indukcyjnej

*** Zasilanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych
UPS
dla osób niepełnosprawnych

Bezwzględnie sotosować kabel
FLAME X 950 NHXH FE180/E90 5x4RE 0,6/1 kV

Rezerwa

Rezerwa

N

PE

GSW

Połączenie z uziomem, płaskownikiem FeCuSn 25x4mm

minimum LgYżo 6 mm² 450/750 V
Instalacja c.o. z materiaów przewodzących

Instalacja wodna z materiaów przewodzących
minimum LgYżo 6 mm² 450/750 V

Metalowe elementy dźwigu i szybu dźwigowego
minimum LgYżo 6 mm² 450/750 V

Zainstalować zabezp.
przedlicznikowe
rozłącznik bezpieczn.
D02 3P 32 A gG/gL

RB 00
D02 32 A
gG/gL
50 kA

kWh

Istniejący licznik energii elektrycznej
przenieść do osobnej szafki zamykanej
i pląbowanej

ZESPÓŁ
PWP

WLZ od ZK na ścianie południowej - YKY 4 x 16 mm²

* * Zespół przeciwpożarowego wyłącznika prądu PPW,
stanowi kompletny zestaw certyfikowany firmy CERBEX Sp. z o.o. Krosno
kod produktu: CX2004-W-3P-63A-50kA-BK-OPDP-KS2 z wyłącznikiem Schneider 63 A 50 kA 3P
obudową zewnętrzną PELMET - drzwi pełne OPDP-KS2 oraz dedykowanego zespołu przyciskowego
PWP i sygnalizatora SO/PWP; zespół przyciskowy PWP i sygnalizator SO/PWP montować
na ścianie południowej w okolicy wejścia do budynku.
Zespół wykonawczy PWP w obudowie PELMET OPDP-KS2 montować podtynkowo, nad szafą
istniejącego złącza kablowego na ścianie południowej budynku.

* * * Zasilanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych, realizować poprzez odpowiednio dobrany UPS-online, po uzgodnieniu z producentem i jednostką montującą jeżeli ma to zapewnić bezpieczeństwo w czasie braku zasilania i pożaru

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
www.JA–ARCHITEKT.pl
Biuro Architektoniczne J.Szewczyk
mgr inż. arch. Jacek Szewczyk
Wrzosowa 2A, 67–210 Jaczów
tel.: 501 603 107; e–mail: wizualizacje.jacek@gmail.com

ZADANIE INWESTYCYJNE:	Termomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppoż. budynku noclegowni dla osób bezdomnych
ADRES INWESTYCJI:	ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1
INWESTOR:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Białoń	LBS/0030/PBE/21	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Maciej Bielniak	LBS/0099/POOE/12	
PROJEKTOWAŁ:			
ASYSTENT:			

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1

BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1:100	DATA: Sierpień 2022r.	NR RYSUNKU: E5

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.).
Kopiowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w części lub w całości bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE. ©