

GMINA OŚWIĘCIM

ul. Zamkowa 12

32-600 Oświęcim

.....
[nazwa zamawiającego, adres]**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I"
zadanie współfinansowane w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Numer referencyjny: WI.2712.6.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **GMINA OŚWIĘCIM**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie schematu rozdzielni TK. W udostępnionej dokumentacji dot. przebudowy zabytkowego budynku w Porębie Wielkiej brak w/w schematu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie posiadamy rysunku schematu rozdzielni TK.

Rozdzielnia pomieszczenia kotłowni winna być wykonana w obudowie plastikowej, w postaci jednoskrzydłowej szafki z przezroczystymi drzwiczkami, obwody muszą być opisane. Rozdzielnia powinna zostać wykonana w II klasie ochronności, posiadać stopień ochrony min. IP44.

Z rozdzielnic TK należy wyprowadzić obwody dla zasilania oświetlenia, gniazd, automatyki kotła oraz pomp.

Rozdzielnię należy wyposażyć w:

- * rozłącznik izolacyjny w dopływie z wyzwalaczem
- * lampki sygnalizacyjne
- * ogranicznik przepięć typu 1+2
- * wyłącznik różnicowo-nadprądowy do zabezpieczenia oświetlenia i gniazd
- * zabezpieczenie kotła i pomp.

Z up. WÓJTA
Robert Dziuba
Sekretarz Gminy