

**Gmina Woźniki**

Rynek 11

42-289 Woźniki

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej oraz cyfryzacja administracji publicznej w Gminie Woźniki wraz z nadzorem inwestorskim.

Numer referencyjny: FZ 271.6.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczące Zadania 2

Zamawiający, **Gmina Woźniki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 4**

1. Okna O3, 06, 08 z zestawienia na rysunku ukazane są jako stałe, natomiast w opisie jako otwierane. Proszę o wyjaśnienie jakie okna należy uwzględnić przy wycenie?
2. Okno O9 ma służyć jako DRZWI ALUMINIOWE zgodnie z projektem?
3. W jakich oknach należy uwzględnić rolety z napędem elektrycznym, a w jakich

należy uwzględnić napęd ręczny? Do rolet elektrycznych nie ma uwzględnionego zasilania

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1. Wszystkie okna rozwieralno-uchylne.

Ad.2. Tak.

Ad.3. Część rolet ma doprowadzone zasilanie elektryczne część nie. Gdzie to możliwe to będą montowane z napędem elektrycznym.

**Pytanie nr 5**

1. Czy Zamawiający ma rysunki z wymiarami budynku GOK-u? Prosimy o podanie obmiarów wykonania betonu architektonicznego oraz klinkieru na elewacji. W przedmiarze uwzględniony jest tylko tynk silikonowy.

2. Czy w wycenie należy uwzględnić prace związane z fundamentami? Wykopy, hydroizolacja? Brak takich prac w przedmiarze.

3. Czy rynny dachowe oraz rury spustowe zostają istniejące?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1. Wykonanie betonu architektonicznego - 48m<sup>2</sup>, wykonanie klinkieru - 18m<sup>2</sup>. Do wyceny proszę przyjąć prace związane z przyklejeniem płytek elastycznych oraz betonem architektonicznym (stosowanym na zewnątrz) zgodnie z powyższymi obmiarami.

Ad. 2. Nie, wszystko poniżej gruntu jest wykonane.

Ad.3. Tak, są nowe.

Zamawiający  
Z up. Burmistrza  
Tomasz Nowicki