

OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO

– mufa łącząca kable zasilające (zimne) z kablami grzejnymi (ciepłe)

– kabel grzejny 18–20W/mb

UWAGA: w celu automatycznej regulacji temperatury należy w strefie podgrzewanej zamontować czujnik temperatury, czujnik należ zamontować w rurce ochronnej (co umożliwi jego wymiane w razie potrzeby) w odległości 50cm od granicy strefy podgrzewanej

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA		
Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrowiska Wieniec - Zdrój na działkach nr ewid. 242, 230, 229, 232/2 i 233/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wieniec Zalesie, gm. Brześć Kujawski		
INWESTOR		
Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski		
NAZWA OPRACOWANIA	**SKALA**	**DATA**
PROJEKT BUDOWLANY	1:200	10.05.2023
ELEMENT PROJEKTU		
PROJEKT TECHNICZNY		
SPECJALNOŚĆ		
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. Seweryn Świątek	LOD/2232/PWOE/13	
SPRAWDZAJĄCY	**NR UPR.**	**PODPIS**
inż. MIECZYSŁAW KELLER	545/73/Łm	
RYSUNEK	**NR RYSUNKU**	
Układ kabli grzewczych	E3	