
Rozdzielnica główna tężni -TGT, zabudowana w przestrzeni tachnicznej.
2xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia najazdowego tężni
1xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia najazdowego tężni
1xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia liniowego tężni
Zbiornik solanki przepracowanej z pompą tłoczącą i mieszającą.
likwidowany odcinek instalacji teletechnicznej
stalowa kanalizacja 1-otworowa trasa przeprowadzenia instalacji
proj. S2
proj. S1
istn. STO7-5
Połączenie bednarki uziemiającej ze zbrojeniem stopy fundamentowej.
Uziom fundamentowy sztuczny wykonany bednarką stalową pomiedziowaną StCu 30x4mm.
64,40 m n.p.m.
istn. usuwana STO7-4
1xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia najazdowego tężni
Zbiornik solanki obiegowej stężenia II z pompą tłoczącą i mieszającą.
Trasa 4
Zasilenie i sterowanie dla 1x pompa tłocząca i 1x mieszająca w zbiorniku solanki obiegowej stężenia II
Zasilenie i sterowanie do
-zbiornika solanki obiegowej stężenia II,
- zbiornika solanki przepracowanej,
- zbiornika solanki obiegowej stężenia I,
- zbiornika solanki uzupełniającej,
-oświetlenia najazdowego.
Trasa 3
Zasilenie i sterowanie dla 1x pompa tłoczącą i 1x mieszająca w zbiorniku solanki przepracowanej.
Tablica automatyki -TA, zabudowana w przestrzeni tachnicznej.
Wprowadzić bednarkę uziemiającą i wykonać główny zacisk uziemiający.
przestrzeń techniczna - wyparki
1xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia liniowego tężni
proj. S3
istn. STO7-3
istn. STO7-2
Zbiornik solanki obiegowej stężenia I z pompą tłoczącą i mieszającą
Wprowadzić bednarkę uziemiającą i wykonać obwodową szynę wyrównawczą.
WLZ do pomieszczenia przestrzeni technicznej: 1x YKY5x16mm2 -zasilenie rozdzielnicy głównej tężni.
Abonencka, zewnętrzna szafka rozdzielcza.
Bednarka pomiedziowana StCu 30x4mm, doprowadzić do szafki i uziemieć punkt podziału żyły PEN na PE i N.
1xYKY 3x1,5mm - zasilanie oświetlenia najazdowego tężni
Trasa 1
Zasilenie i sterowanie dla 2x pompa tłoczącą i 1x mieszająca w zbiorniku solanki uzupełniającej.
Zbiornik solanki uzupełniającej 2x pompa tłoczącą i 1x mieszająca
Złącze licznikowe (poza zakresem opracowania).
Trasa 2
Zasilenie i sterowanie dla 1x pompa tłoczącą i 1x mieszająca w zbiorniku solanki obiegowej stężenie I.
1xYKXS 4x35mm - zasilanie zewnętrznej szafki rozdzielczej
istn. STO7-1
Trasa 1:
-2x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa tłocząca
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa mieszająca
-1x JZ500 6G0,75-czujniki konduktometryczne
-1x LiYCY 2x0,75-sonda hydrostatyczna
Trasa 2:
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa tłoczaca
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa mieszająca
-1x JZ500 6G0,75-czujniki konduktometryczne
-1x LiYCY 2x0,75-sonda hydrostatyczna
Trasa 3:
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa tłoczaca
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa mieszająca
-1x JZ500 6G0,75-czujniki konduktometryczne
-1x LiYCY 2x0,75-sonda hydrostatyczna
Trasa 4:
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa tłoczaca
-1x YKY 5x1,5 mm2-zas.pompa mieszająca
-1x JZ500 6G0,75-czujniki konduktometryczne
-1x LiYCY 2x0,75-sonda hydrostatyczna
365.421.2.1190
6.183.29.1.1.1308
INWESTOR
Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski
NAZWA OPRACOWANIA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
1:200
PAKIET BRANŻOWY
PROJEKT TECHNICZNY
SPECJALNOŚĆ
BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
mgr inż. Sławomir Świątek
SPRAWDZAJĄCY
inż. MIECZYSŁAW KELLER
RYSOWAŁ
PROJ. ZAG. TER. W SIECI I INST. ELEKTR.
E1