

Zwoleń dnia: 2021-01-07

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń
Miodne 107/1
26-700 Zwoleń

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Modernizacja zbiornika małej retencji w leśnictwie Policzna w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych””** – znak sprawy **S.270.7.2020**.

Zamawiający, **Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zwoleń**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Wykonawca przedłoży referencje potwierdzające, że wykonał dwie roboty podzielone na części u tego samego Zamawiającego w tym samym okresie czasu tj. np. część I na kwotę 242 tys. a drugą część II na kwotę 247 tys., to czy Zamawiający zsumuje powyższe kwoty w celu spełnienia warunku określonego w SIWZ w pkt. 6, ppkt. 6.2 dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej i warunek zostanie spełniony.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich: 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: 1 zadania polegającego na remoncie, budowie lub przebudowie z zakresu melioracji wodnych o wartości 500000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Pytanie nr 4

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie zwracamy się jednocześnie z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej lub zawodowej do kwoty 450 000,00 zł w celu spełnienia powyższego warunku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pootrzymuje warunek. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich: 5 (pięć) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej: 1 zadania polegającego na remoncie, budowie lub przebudowie z zakresu melioracji wodnych o wartości 500000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Pytanie nr 5

Zamawiający w STWIORB 5.2.1 pozycja UMOCNIE NARZUTÓW KAMIENIEM wymaga:

- narzut kamienny (kamień atestowany) – wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut będzie klinowany i formowany ręcznie. Należy stosować kamień ciężki o średnicy powyżej 50 cm, do klinowania kamień o średnicy powyżej 30 cm. Narzut kamienny należy układać ręcznie metodą brukarską z klinowaniem szczelin w nachyleniu 1 : 2 od strony rzeki. Narzut należy układać wzdłuż opaski, w formie przymy o przekroju trójkąta, podstawa szerokości 100 cm, bok przylegający do opaski wysokość 50 cm, natopiast w - przedmiar:H.03.01.02 - wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego klinowanego z brzegu-kamień 100-300mm z transportem technologicznym Prosimy o doprecyzowanie, którego wariantu wymaga Wykonawca, powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowej wyceny oferty

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Błędny zapis w specyfikacji technicznej należy zastosować kamień hydrotechniczny o frakcji 100-300mm, grubość warstwy zgodna z dokumentacją projektową.

Zamawiający

Z up. dr Paweł Drembkowski