



### Uwagi:

- Specyfikacja techniczna i wytyczne eksploatacyjne przepompowni wg opisu technicznego.
- Posadowienie zbiornika, wg wytycznych producenta.
- Orientacyjny punkt pracy pojedynczej pompy:
  - $q = 5 \text{ l/s}$
  - $h = 4,2 \text{ m}$
- Najwyższy punkt przewodu tłocznego ma rzędną dna 108,60
- Długość przewodu tłocznego to 73,1 m.

**MAG INSTAL**  
technika grzewcza i sanitarna

02 -220 Warszawa, ul.Łopuszańska

fax 22 846 80 80 wew.113, tel. 22 846 80 80

biuro@maginstal.pl

INWESTOR

Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji ul. Wolska 137, 02-507  
Warszawa

OBIEKT

Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa  
Spraw Wewnętrznych  
i Administracji ul. Wolska 137, 02-507  
Warszawa

NAZWA  
PROJEKTU

Projekt przebudowy istniejących sieci  
sanitarnych - woda, kanalizacja sanitarna,  
kanalizacja deszczowa, sieć i przyłącza  
ciepłownicze w tym węzły ciepne i węzeł  
pomiarowo - rozliczeniowy

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE  
dz. nr ew: 8/7 i 8/8 obr. 1-01-16

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Ps1.3

SKALA

—

DATA

MARZEC 2025

ZESPÓŁ AUTORSKI

Nr upraw.

podpis

PROJEKTANT

mgr inż. Sławomir Drozdowski

MAZ/0206  
/PWOS/09

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowl. bez ograniczeń w  
spec. instal. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepł., went., gaz., wod.-kan.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Bartłomiej Uściński

MAZ/0477  
/PWOS/10

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepł., went., gaz., wod.-kan.

Sanitarna

Projekt techniczny

0

19

branża

faza

rewizja

Nr rysunku