

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej

Pytanie 1

Wyłączniki nadprądowe w specyfikacji mają zdolność zwarciovą 10kA, czy takie muszą być czy mogą być 6kA np: HN-B16/1 firmy Eaton.

Wyjaśnienie 1

Zamawiający informuje, że wyłączniki nadprądowe mają mieć zdolność zwarciovą 10kA.

Pytanie 2

W pozycji 15,16,17 jest to samo, o jaki przełącznik chodzi, jaki montaż naścienny, dopuszkowy, jaki stopień ochrony IP?

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, że pozycja w wykazie dotyczy przełączników dopuszkowych, schodowych z samozaciskami o min. stopniu ochrony IP20.

Pytanie 3

Pozycja 36 i 37, nie istnieją kanały o takich rozmiarach, czy należy zatem wycenić najbardziej zbliżone czyli 40x60 i 60x60mm?

Wyjaśnienie 3

Zamawiający wyraża zgodę na kanały instalacyjne o wymiarach 40x60 i 60x60.

Pytanie 4

W pozycjach 111 i 112 napisano świetlówka TL5, a długość i wartość mocy świetlówki odpowiada świetlówce z trzonkiem T8 (G13), czy taką zatem należy wycenić?

Wyjaśnienie 4

Zamawiający wyraża zgodę na wycenę materiału, który spełnia parametry dot. wartości mocy, strumienia świetlnego i długości wskazane w poz. 111 i 112 wykazu dla części III zamówienia.

Pytanie 5

Pozycja 144 - nie jest podane, ile modułów ma mieć szyna, 12,18,54?

Wyjaśnienie 5

Zamawiający informuje, że szyna określona w poz. 144 wykazu dla części II zamówienia powinna posiadać 54 moduły.

Pytanie 6

W rozdziale 5 SWZ Zamawiający informuje, iż ilości materiałów określone w Formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi i będą ulegały zmianom w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. Z dokumentów zamówienia nie wynika jednak jaki jest minimalny, gwarantowany poziom wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 433 pkt 4 nie dopuszcza się możliwości ograniczenia zakresu zamówienia bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Wyjaśnienie 6

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę w treści SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. Treść zmiany znajduje się w dokumencie „Zmiana treści SWZ” na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 7

SWZ wskazuje rozpoczęcie realizacji zamówienia od 26.01.2024, projekt umowy podaje termin od 25.01.2024.

Wyjaśnienie 7

Zamawiający jasno wskazuje również, że termin rozpoczęcia realizacji zamówienia uzależniony jest od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Jednocześnie informuje o zmianie w treści SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ. Treść zmiany znajduje się w dokumencie „Zmiana treści SWZ” na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie 8

W rozdziale 7 SWZ punkt 2 Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców, natomiast w punkcie 5 wprowadzono obowiązek osobistego wykonania dostaw.

Wyjaśnienie 8

Zamawiający wykreśla punkt 5 Rozdziału 7 SWZ. Jednocześnie informuje, że wprowadza zmianę w treści SWZ. Treść zmiany znajduje się w dokumencie „Zmiana treści SWZ” na stronie prowadzonego postępowania.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu o numerze Ogłoszenie nr 2024/BZP 00062522 z dnia 2024-01-24.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ. Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.