

DE.410.190.2023/WT

Kępno 15.11.2023r.

„WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE” Sp. z o.o.
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 40
tel. centr. 62 78 224 50
fax 62 78 299 74
] wodociąg 62 78 223 62
NIP 619-17-53-534, Regon 250754952

Aljano – Jacek Nowakowski – usługi drogowe
Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego
ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno

Warunki techniczne Nr 190/2023
Przyłączenia budynków, zespołów budynków i sieci do zewnętrznej sieci kanalizacji
deszczowej.

WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE Spółka z o.o. odpowiadając na wniosek w sprawie odwodnienia dróg
wewnętrznych w:

gm. Kępno ul. Akacyjowa oraz ul. Wierzbowa w Mianowicach, dz. nr 1035/48, 1035/94

podaje, że :

1. Odbiór wód opadowych i roztopowych odbywać się będzie do sieci kanalizacji deszczowej DN500, zlokalizowanej w ul. Jasnej, gmina Baranów
2. Miejsce włączenia: istniejące studnia zbiorcze, zlokalizowane w ul. Akacyjowej dz. nr 1035/48 oraz ul. Wierzbowej dz. nr 1035/94
3. Średnice i spadki projektowanej kanalizacji ustali projektant,
4. Średnicę rury kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych,
5. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować z rur i kształtek PVC - U litego o sztywności obwodowej min. SN8,
6. Studnie zbiorcze zaprojektować z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej min. 1000 mm, zwieńczone włazami żeliwno - betonowymi klasy D400,
7. Projektowaną sieć kanalizacyjną należy w szczególności lokalizować poza pasem jezdni, tj. w chodniku, poboczu lub innych elementach pasa drogowego nie powodując przy tym zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego.
8. Należy uzyskać pisemne zgody zarządców terenu, przez które ma przebiegać projektowana sieć i załączyć je do dokumentacji projektowej.
9. Dokumentacja projektowa winna być wykonana przez uprawnionego projektanta i uzgodniona w Spółce.
10. Materiały do budowy sieci kanalizacji deszczowej zastosować w jednym systemie, jednego producenta.

Warunki ogólne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podłączenia należy opracować projekt budowlany. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana przez Biuro Projektowe lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane **Projekt podlega uzgodnieniu w WK.**
2. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać wymogom podanym
 - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028)
 - Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534)
 - Regulamin z korzystania Usług Publicznych świadczonych przez Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków
3. Podłączenie inwestycji do sieci ulicznych będących własnością WK może być dokonane po pozytywnym przeglądzie technicznym przed zasypaniem wykopów oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności.
4. Przegląd techniczny inwestycji oraz próbę szczelności przeprowadza odpłatnie WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgłoszenie inwestora o gotowości do przeglądu i próby szczelności oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej z określonymi parametrami technicznymi inwestycji.
5. Pozytywny wynik przeglądu technicznego wykonanej inwestycji będzie podstawą do wyrażenia zgody przez WK na podłączenie do własnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Podłączenie do sieci wykonują wyłącznie

WK na zlecenie inwestora.

6. Po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawią „Protokół z przeglądu technicznego” przed zasypaniem, upoważniający do zasypania wykonanych rurociągów i zakończenia prac budowlanych
7. ~~Zasilenie wodą oraz przejście ścieków do kanalizacji nastąpi po :~~
 - a/ uzyskaniu pozytywnego protokołu z przeglądu, o którym mowa w pkt. 5
 - b/ zakończeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie
 - c/ zgłoszeniu do odbioru końcowego
 - d/ spisaniu protokołu odbioru końcowego upoważniającego przyjęcie do eksploatacji inwestycji przez WK.
 - e/ zawarciu umowy na ~~dostawę wody i odbiór ścieków~~
 - f/ ~~zainstalowaniu wodomierza. WK zainstalują wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt wodomierza głównego pokrywają WK~~
8. Zasuweg na przyłączu wodociągowym oraz inne uzbrojenie należy oznakować przy pomocy tabliczki zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.
9. Urządzenia do granic eksploatacji muszą być dostępne w każdej chwili dla personelu technicznego WK.
10. Wyszczególniony wyżej zakres robót należy wykonać kosztem i staraniem inwestora.
11. W momencie odbioru należy przedstawić inwentaryzację powykonawczą.
12. Korzystanie z urządzeń będących własnością WK na zasadach innych niż ustalono w niniejszych w.t.p. jest niedozwolone
W przypadku stwierdzenia samowolnego podłączenia się do sieci będącej własnością WK dostawa wody i odbiór ścieków zostaną wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania karno-administracyjnego.
13. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia. Unieważnia się warunki wydane przed datą niniejszego pisma.
14. Uwagi dodatkowe :
Istnieje możliwość przekazania wykonanej inwestycji na majątek Spółki. W takim przypadku Inwestor zobowiązany jest złożyć w Spółki:
 - Oświadczenie woli o chęci przekazania i zrzeczenia się na rzecz Gminy przedmiotowej inwestycji oraz rezygnacji teraz i w przyszłości z zwrotu wszelkich poniesionych nakładów z tym związanych
 - Protokół z przeglądu technicznego
 - Podpisany z danymi druk PT

W przypadku nie przekazania inwestycji wszelkie naprawy i konserwacja wykonywane będą odpłatnie przez Wodociągi Kępińskie

Jednocześnie informujemy, że w przypadku eksploatacji przez inwestora sieci wodnokanalizacyjnej gdy występuje więcej niż jeden odbiorca, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Art. 16) obliuguje do uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji przez burmistrza do prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


PREZES ZARZĄDU

Marek Misła

Zn. DE.411.98.2023/SB

727/12/2023

Kępno, 11.12.2023r.

Aljano – Jacek Nowakowski – usługi drogowe
Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego
ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno

Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach dz. nr 1035/48, 1035/94."

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach dz. nr 1035/48, 1035/94." informuje, że uzgadnia plan bez uwag.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie kanalizacyjne itp.) względem istniejącej infrastruktury, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.


W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, włazy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym oraz wyregulować do niwelety drogi. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU

Opracowała: A. Kawacka

