

Zn. DE.411.98.2023/SB

Kępno, 11.12.2023r.

Aljano – Jacek Nowakowski – usługi drogowe  
Projektowanie, Nadzór, Inżynieria Ruchu Drogowego  
ul. Tęczowa 7, 63-600 Kępno

**Dotyczy: Uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach dz. nr 1035/48, 1035/94."**

Wodociągi Kępińskie Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie **planu zagospodarowania terenu dla zadania pn.: "Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach dz. nr 1035/48, 1035/94."** informuje, że uzgadnia plan bez uwag.

Jednocześnie Spółka informuje, że w obrębie planowanej inwestycji, znajduje się istniejąca infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Spółki. W związku z tym, należy uwzględnić położenie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, oraz urządzeń powiązanych (skrzynki zasuwowe, hydranty, studnie kanalizacyjne itp.) względem istniejącej infrastruktury, z zachowaniem odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.

W trakcie prowadzenia robót skrzynki PEHD zasuwowe, hydrantowe, włązy kanalizacyjne należy zabezpieczyć i po skończonych pracach pozostawić w stanie nienaruszonym oraz wyregulować do niwelety drogi. W przypadku uszkodzenia w/w elementów należy je wymienić na nowe.

W sytuacji wystąpienia na etapie budowy dodatkowych kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową lub/i kanalizacyjną, Inwestor lub upoważniona osoba ze strony Wykonawcy jest zobowiązana powiadomić Spółkę, celem uzgodnienia warunków usunięcia kolizji w zakresie technicznym i formalnym. Uszkodzenie istniejącej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej będzie skutkować obciążeniem Wykonawcy (Inwestora) kosztami napraw.

W razie odkrycia istniejącej i niezainwentaryzowanej infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej należy bezwzględnie zgłosić do Wydziału Eksploatacji Sieci przy ul. Ekologicznej 8, 63 – 604 w Baranowie.

Wykonawca (Inwestor) jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Spółki o zamiarze rozpoczęcia robót, na **7 dni** przed planowanym terminem.

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU  
  
Marek Misła

Opracowała: A. Kawacka