

Krynica-Zdrój, dnia 29.04.2025r.

Numer referencyjny postępowania: 16/NSU/2025

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych na **Sprzedaż i dostawę materiałów elektrycznych**

Zamawiający, 20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy-Zdroju udostępnia treść skierowanych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pozycja 4,5,6. Proszę o poprawę omyłki w opisie i nazwie. W nazwie jest wskazanie na charakterystykę B, a w opisie charakterystykę C. Proszę o rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający poprawia pozycje nr 4,5,6 (opis – kolumna nr 3) w Formularzu szczegółowym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr	Nazwa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT w %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa asortymentu jaka będzie obowiązywała na etapie fakturowania/dostaw
4.	RCBO B10A 30mA	Prąd znamionowy 10 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Typ wyłącznika różnicowoprądowego: A	szt.	2						
5.	RCBO B16A 30mA	Prąd znamionowy 16 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Typ wyłącznika różnicowoprądowego: A	szt.	5						
6.	RCBO B20A 30mA	Prąd znamionowy 20 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Typ wyłącznika różnicowoprądowego: A	szt.	2						

Pytanie nr 2

Pozycja 7. Czy Zamawiający dopuszcza typ AC dla RCBO? Również w tej pozycji proszę o poprawę omyłki w nazwie i opisie (ustalenie charakterystyki).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza typu AC dla RCBO.
Zamawiający poprawia pozycję nr 7 (opis – kolumna nr 3) w Formularzu szczegółowym:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nr	Nazwa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT w %	Cena brutto	Wartość brutto	Nazwa asortymentu jaka będzie obowiązywała na etapie fakturowania/dostaw
7.	RCBO B25A 30mA	Prąd znamionowy 25 A Typ wyłącznika nadprądowego: B Typ wyłącznika różnicowoprądowego: A	szt.	2						

Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia powyższych wyjaśnień oraz wprowadzonych zmian przy przygotowywaniu ofert.

Zamawiający zamieści niezwłocznie poprawiony formularz szczegółowy: *formularz_szczegolowy_ver1* na stronie postępowania.

Zamawiający **odrzuca ofertę** złożoną na nieaktualnym formularzu tj.: *Zał. nr 2 - formularz szczegółowy - materiały elektryczne.*

DYREKTOR
20 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SPZOZ w Krynicy-Zdroju
mgr Bogdan KAŁUCKI

Zamawiający