



**Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o.**  
Raczyce ul. Odolanowska 17  
63-430 Odolanów  
[biuro@ozkodolanow.pl](mailto:biuro@ozkodolanow.pl) tel.62-733-13-14

OZK 59/02/2023

Odolanów, 23 lutego 2023r.

**Gmina i Miasto Odolanów**  
**Ul. Rynek 11**  
**63-430 Odolanów**

**Dotyczy:** uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. zadania: „Rozbudowa drogi gminnej nr 796385P, ul. Nowa w Tarchałach Wielkich”, gm. Odolanów.

Odolanowski Zakład Komunalny Sp. z o.o. uzgadnia projekt rozbudowy drogi gminnej nr 796385P, ul. Nowa w Tarchałach Wielkich przy zachowaniu poniższych warunków jakie należy zastosować do istniejącej sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych:

1. W zakresie rozbudowy drogi istnieje sieć wodociągowa PVC DN 90, PE DN 63 oraz przyłącza wodociągowe PE DN 40, 32.
2. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych oraz poprzez wykonanie ręcznych wykopów poprzecznych.
3. Należy zwrócić uwagę na istniejące skrzynki zasuw. Ewentualne koszty związane z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego infrastruktury wodociągowej pokryje Wykonawca.
4. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialności za szkody, które mogą wynikać na skutek zmiany naprężeń w gruncie na sieci wodociągowej oraz przyłączach wodociągowych. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wodociągowej wynikłe w trakcie realizacji rozbudowy drogi z winy Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
5. O zamiarze rozpoczęcia robót powiadomić OZK Sp.z o.o w Raczykach z wyprzedzeniem 7-dniowym pod nr tel. 62 733 13 14 lub e-mail: [biuro@ozkodolanow.pl](mailto:biuro@ozkodolanow.pl)
6. Uzgodnienie niniejsze traci ważność po upływie 2 lat od daty wystawienia.

V-ce PREZES ZARZĄDU

*Michał Płomiński*  
Michał Płomiński