

Pracownia Dystrybucji w Ostr...
tel. 662 737 82 00
zgodnie z projektem urządzeń energetycznych
przebieg linii kablowych w Terenach Wielkich ul. Plac
określono urządzenia podziemne

kable WN

linia napęda nn
kable nn

kable ośw i sterujący

Uwagi:

1. Przebieg kabli należy ustalić w terenie
i wykonać wykopy własnych

2. Należy wykonać inwentaryzację w terenie

3. Należy wykonać prace kabli abonenckich i przyłączy kablowych
z użyciem

4. Właściciel wykopy prowadzić ręcznie

5. Właściciel jest odpowiedzialny za prace (w szczególności przy wykopach
głębokości 0,8 m) kabli w bezpieczny sposób przed obsunięciem

6. Kable należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Kable należy wykonać zgodnie z odbiorami przez RD

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia kabli zaistniałe
w terminie 1 roku od czasu montażu nowych
przez wykonawców prac

Szczegóły w piśmie EOP/KD/14/2023/02/1739/MD

Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Michał Duszyński

20.02.2023

29/2023

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej
Radosław Bojarczuk