



fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 4R/96M (4x24) I kl. IP30

Wysokość zainstalowanego produktu:	942 mm
Szerokość zainstalowanego produktu:	570 mm
Głębokość zainstalowanego produktu:	150 mm
Kolor RAL:	9010
Montaż:	Montaż natynkowy
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne:	IK08
Stopień ochrony:	IP30
Klasa izolacji:	Klasa ochronności I
Liczba drzwi:	1

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STRZELNICA BATOREGO 15	FUNKCJA SPECJALNOŚĆ:	NAZ. I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIEŃ: / PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	DLC/0606/POOE/19
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	41-902 BYTOM, UL. STRZELNICA BATOREGO 15 - 246/27, 1/2002, AR_81, 284/45	OPRACOWAŁ:	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK	
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	III			
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, IB ORAZ ADCZYNI ZAKŁADU, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU PARESTOMIJNEGO			
NR UMOWY:	NR PROJEKTU: STADIUM: BRANŻA: SKALA:	NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNI TBN2-2		NUMER RYSUNKU I REWIZJA:
NUMER UMOWY:	GM2302 PROJEKT WYKONAWCZY INST. ELEKTR.	1:100		12/E

architektura dla ludzi
ul. Wyspiańskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 812 92 92, fax +48 33 812 92 93
e-mail: biuro@awbielsko.pl, www.awbielsko.pl

GRUPA PROJEKTOWA "AUTOR" sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 27, 43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. +48 33 812 92 92, fax +48 33 812 92 93
e-mail: biuro@autor.bielsko.pl, www.autor.bielsko.pl

DATA: MARZEC 2023

STRONA: